

SZ.DZP.271.94.2023.MSz

Szczyrk dn. 03.11.2023r.

**Strony zainteresowane  
przedmiotowym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Roboty remontowe zaplecza socjalno-technicznego skoczni narciarskiej Skalię” numer referencyjny postępowania DZP/Sz/38/2023.**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

poz.151 - posadzki betonowe 377.63m<sup>2</sup> - proszę o zamieszczenie szkicu pomieszczeń lub podanie obmiarów pomieszczeń gdzie należy wykonać wylewki.

**Odpowiedz:**

Dwa pomieszczenia garażowe o wymiarach 10x9m oraz 30x9m plus dwa małe pomieszczenia techniczne. Jedno w obrysie garażu mniejszego a drugie przylegające o pow. ok 18m<sup>2</sup>. W pomieszczeniach technicznych posadzka betonowa taka sama jak w garażach.

**Pytanie 2:**

Posadzki betonowe - proszę o informacje jaki jest aktualny stan posadzek , czy należy wykonać ewentualne skucia ? Czy należy wykonać izolację pod wylewkę ?

**Odpowiedz:**

Skucia tylko miejscowo, o powierzchni zgodnie z przedmiarem. Istniejącą posadzkę należy odpylić, miejscowo naprawić poprzez szpachlowanie, zagruntować i wykonać nową posadzkę. Bez izolacji poziomej.

