

WA.DPZ.271.26.2023.SM

Warszawa, dnia 23 listopada 2023 r.

**Strony zainteresowane  
przedmiotowym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **„Przebudowę i rozbudowę Systemu Telewizji Dozorowej w obiekcie Torwar I – COS Warszawa”**, numer postępowania: NZ/P/26/2023.

I. Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę okablowania światłowodowego z 2x12J na 1x24J?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji oraz informuję że topologia prowadzenia światłowodu rysunki nr.T01-T04, T05, T07 przedstawia trasę podstawową i trasę redundantną co wyklucza możliwość zamiany światłowodu 2x12j na 1x24j. Oferent nie zrozumiał zasady topologii i nadmiarowości połączeń w szkieletie sieci lan.

**Pytanie nr 2:**

Czy istnieje możliwość wykorzystania podnośników Zamawiającego, jeśli tak to, na jakich zasadach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję iż posiada podnośniki ale nie może zagwarantować możliwości



korzystania z nich, ponieważ na obiekcie odbywają się różne prace remontowe, jak również kontrahenci wydarzeń korzystają z podnośników podczas demontażu oraz montażu.

### **Pytanie 3**

Dla potwierdzenia, z uwagi na użycie okablowania F/FTP końcówki muszą zostać zakończone obustronnie na keystone ze względu na poprawność wykonania pomiarów. Czy dopuszcza się podłączanie urządzeń końcowych (kamery) za pomocą patchcordów?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że połączenia urządzeń końcowych należy zakończyć w sposób umożliwiający certyfikacje. Według dokumentacji dopuszcza się zastosowanie modułu gniazdo RJ45 lub wtyk RJ45.

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza odchylenia w specyfikacji kamer:

a) PTZ:

ochrona IP66 zamiast IP67

Zakres temperatury do +55 stopni Celsjusza zamiast do +60 stopni Celsjusza

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania techniczne ujęte w dokumentacji projektowej.

b) stałopozycyjna kopułka 5mpx:

Kamera posiada 512 RAM i 256 FLASH

Brak zapisu w KK o analizie „podejrzane zachowanie obiektu”

brak złącza USB do adaptera wifi

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania techniczne ujęte w dokumentacji projektowej.

c) stałopozycyjny bullet 5mpx

Kamera posiada 512 RAM i 256 FLASH

Brak zapisu w KK o analizie „podejrzane zachowanie obiektu”

brak złącza USB do adaptera wifi



Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania techniczne ujęte w dokumentacji projektowej.

d) stałooogniskowa kopułka 5mpx

Czy dopuszcza się obiektyw o światłoczułości Color: 0.17 lux, B/W: 0.04 lux ?

Brak jakichkolwiek analiz obrazu z wyjątkiem detekcji ruchu (możliwość nałożenia analityki serwerowej)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania techniczne ujęte w dokumentacji projektowej.

e) kamera multisensorowa

Brak zapisu w KK o analizie „podejrzane zachowanie obiektu”

Brak micro usb – posiada zwykłe USB

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania techniczne ujęte w dokumentacji projektowej.

**Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa