

Wszyscy zainteresowani

Dostawa i montaż konstrukcji nośnej dla sufitu podwieszanego

Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia,

Pytanie:

Dzień dobry, oferent prosi o potwierdzenie zakresu i ciężarów. Czy podane ciężary uwzględniają:

- ciężar obarierowania
- dodatkowe podesty dostępowe do dodatkowych urządzeń nad sufitem powieszanym, wymienionych w czasie wizji lokalnej
- konstrukcje podporowe urządzeń na dachu budynku zaplecza socjalnego.

Prosimy o potwierdzenie całkowitego zakresu i ciężarów niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ podano dane do wyceny konstrukcji:

Szacunkowa ilość materiału do wykonania konstrukcji nośnej: ok. 110 ton

Szacunkowa ilość materiału do wykonania pomostów roboczych: ok. 38 ton

Szacunkowa ilość materiału do wykonania schodów technicznych (schody w klasie odporności ogniowej R60): ok. 4 ton

Do wskazanych ilości należy doliczyć obarierowanie, które należy dobrać zgodnie z warunkami BHP (poruszanie się na wysokości). Ilości w tym zakresie stanowią zatem element, jaki należy uwzględnić w wycenie (zgodnie z ostatecznie przyjętą technologią zabezpieczenia BHP, przy czym oferowane rozwiązanie wykonawcze należy uwzględnić w wycenie jako element podlegający doprecyzowaniu/doszczegółowieniu na etapie projektu warsztatowego).

Do wskazanych ilości należy również doliczyć podesty dostępowe do urządzeń, jakie planowane są do montażu w suficie podwieszanym w branży wentylacyjnej (jednostki ogrzewające halę z góry ze względu na planowane podniesienie temperatury hali z ok. 14 na ok. 18 stopni Celsjusza). Na dzień udzielania odpowiedzi planuje się, że będzie to 15 szt. takich urządzeń (szacunkowo nagrzewnice/chłodnie 4 szt. i aparaty grzewcze 11 szt.).

W zakresie konstrukcji podporowych na dachu i na przyziemiu należy uwzględnić w wycenie montaż podpór-konstrukcji dla nie mniej niż 9 urządzeń (dodatkowe jednostki dla dodatkowej Sali treningowej podziemnej, dla dodatkowego pomieszczenia kuchennego, dla dodatkowego osuszacza nr 3).

Ewentualne zmiany w tym zakresie będą stanowiły przedmiot zmiany umowy, jeśli zajdą w tym zakresie zmiany wykonawcze, będące następstwem ostatecznych rozwiązań wykonawczych i koordynacji między branżowej, zarówno zwiększenie i zmniejszenie.