

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. zł**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
zaprasza do złożenia oferty na:

**Wykonanie elementów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
w pomieszczeniach budynku Basenu.**

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty cenowej opracowanej na podstawie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1) i dostarczenie / złożenie w sekretariacie Ośrodka, przesłanie faxem lub drogą elektroniczną na adres: przetargi.walcz@cos.pl / w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 29 listopada 2023 r. do godz. 10.00.**

Szczegółowych informacji udziela Szymon Karaśkiewicz, kom. 509 822 801
email: szymon.karaskiewicz@cos.pl

Zakres przedmiotu zamówienia wg. załącznika nr 2

1. Podstawowymi kryteriami wyboru oferty będą :
a) najkorzystniejsza oferta;
2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi: kwota wybranej oferty, na podstawie wystawionej faktury VAT.
3. Zamawiający zobowiązuje potencjalnego Wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej przyszłego terenu budowy.

U W A G A !

Powyższe zapytanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 tys. zł, oraz w trybie art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn oraz możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Zdzisław Ryder

FORMULARZ OFERTOWY**1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99; 78-600 Wałcz; NIP: 701-027-39-50; REGON: 142733356-00028; KRS: 0000374033;

2. DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę	
Adres	
Telefon kontaktowy (umożliwiający kontakt bezpośredni)	
Faks	
E-mail	
Nr NIP	
Nr REGON	

3. OFERTA

W odpowiedzi na **zapytanie ofertowe z dnia 24 listopada 2023 r.** oferuję należyte wykonanie zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa zadanie	Cena netto	Cena brutto
1	Wykonanie elementów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach budynku Basenu		

Łączna cena brutto:

(słownie:)

Łączna cena netto:

(słownie:)

Cena zawiera podatek VAT(%) tj. kwotę.....

(słownie.....)

.....
Pieczeńć i podpis

Opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 .
2. Charakterystyka kanałów i kształtek wentylacyjnych:
 - blacha stalowa ocynkowana,
 - grubość blachy wg PN-B-03434,
 - kanały wentylacyjne prostokątne typu A/I,
 - kanały wentylacyjne krągłe:
 - sztywne – kanały wentylacyjne typu SPIRO,
 - elastyczne – kanały tłumiące typu FLEX (podejścia do elementów nawiewnych i wywiewnych)
3. Wytyczne do montażu kanałów wentylacyjnych :
 - kanały należy montować za pomocą pręt owych gwintowanych (szpilkach) wkręcanych w kotwy i na szynach montażowych(kanały prostokątne)
 - elementy zawieszń będą wykonanie z materiałów niepalnych zapewniających wystarczającą wytrzymałość mechaniczną w razie pożaru.
 - Kanały wentylacyjne należy montować za pomocą systemowych rozwiązań np. Walraven, Hilti lub równoważne, Należy bezwzględnie przy skręcaniu szyn montażowych używać podkładek z gumowymi wkładkami np. Walraven BIS RapidRail lub równoważnych,.
 - przy połączeniu kanału wentylacyjnego prostokątnego z szyną montażową należy zamontować izolację wibroakustyczną np. Walraven BIS Aero Profile EPDM do szyn lub równoważną, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez projektanta proponowanego rozwiązania.
4. Izolacja termiczna:
 - wełna mineralna z folią aluminiową gr. 30 mm - wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone wewnątrz budynku.

Szymon Kozłowski