

WA.DPZ.271.1.1.4.2024.SM

Warszawa, dnia 1 lutego 2024 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Wymiana agregatów wody lodowej w obiekcie Torwar i hali sportowo-widowiskowej w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a**, numer postępowania: NZ/P/4/2024.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1

Prosimy o zmianę w specyfikacji parametru SEER na wartość min 5,20 (jest 5,44) . Podany współczynnik jasno wskazuje na konkretnego producenta, jest to współczynnik bardzo rygorystyczny i bardzo mocno ograniczający konkurencję. Zgodnie z prawem zamówień publicznych, co najmniej dwóch producentów powinno spełniać wymogi ze specyfikacji. Prosimy o zgodę na zmianę parametru na podany lub wskazanie dwóch producentów spełniających wymogi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza urządzenia w klasie efektywności energetycznej min. A ($5.1 < SEER < 5.6$), jednocześnie dopuszcza się urządzenia z wyższymi parametrami oraz np. sprężarkami śrubowymi z falownikami dla wymaganej mocy chłodniczej. Zamawiający informuje również iż Parametr SEER spełnia min. 2 producentów Agregatów.

Powyższa odpowiedź i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa