

WA.DPZ.271.1.4.2024.SM

Warszawa, dnia 9 lutego 2024 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Wymiana agregatów wody lodowej w obiekcie Torwar I hali sportowo-widowiskowej w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a**, numer postępowania: NZ/P/4/2024.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Zamawiający informuje, że dokonuje korekty odpowiedzi udzielonej w dniu 02.02.2024 na pytanie oferenta.

Treść pytania:

W specyfikacji podana jest masa robocza agregatu nie większa niż 4250 kg. Prosimy o zmianę parametru na nie większa niż 5770kg. Agregaty są posadowione na konstrukcji, która posadowiona jest na ziemi. Nie niesie to żadnych konsekwencji związanych z dodatkowymi obciążeniami. Po stronie wykonawcy będzie przystosowanie konstrukcji do cięższego agregatu, która przeniesie ten ciężar na grunt, oraz wykonanie projektu konstrukcyjnego wraz z ekspertyzą potwierdzającą poprawność zastosowanej konstrukcji.

Na które wstępnie udzielono odpowiedzi:

Zamawiający informuję ze Wzrost masy agregatu wymaga wykonania nowego projektu konstrukcyjnego wraz z ekspertyzą potwierdzającą poprawność zastosowanej konstrukcji. W nowych opracowaniach należy uwzględnić masę starego agregatu 6742 kg przenoszoną do



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

tej pory przez podpory fundamentowe posadowione w gruncie. Sumaryczna masa nowego agregatu wraz z masą ramy pośredniej powinna być mniejsza od masy starego agregatu.

Zamawiający dokonuje zmiany udzielonej odpowiedzi, zastępując ją poniższą:

Zamawiający informuję, że w ramach opracowanej dokumentacji projektowej przewidywał masę roboczą agregatu nie większą niż 4250 kg. Zamawiający w ramach procedury robót zamiennych będzie skłonny dopuścić agregaty o masie wyższej pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę nowej dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej (projektu konstrukcyjnego wraz z ekspertyzą) opracowanej przez osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, która będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego. Wszelkie koszty przygotowania ewentualnych robót zamiennych oraz ich realizacji leżą po stronie Wykonawcy w ramach ceny ofertowej. Wszelkie ryzyka związane z realizacją robót zamiennych leżą po stronie Wykonawcy (w szczególności ryzyko braku akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanych rozwiązań, ryzyko terminowe i finansowe realizacji zamówienia).

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa