
Władysławowo, dn. 27.02.2024 r.

Strona internatowa Zamawiającego

Odpowiedzi na pytania

Pytanie Oferenta:

W odpowiedzi na zmieszczone zapytanie ofertowe proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W jakim zakresie ma zostać opracowana ekspertyza pożarowa?
2. Czy w ramach wspomnianej "ekspertyzy" należy uzyskać odstąpienie od przepisów w zakresie ochrony porowej wraz z zawiedzeniem rozwiązań zamiennych?
3. Jeśli ekspertyza nie ma na celu uzyskania odstąpienia, to czy Zamawiający wymaga a by ekspertyza pożarowa została opracowana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Ekspertyza pożarowa ma zostać wykonana w obrębie całej strefy pożarowej czyli całego obiektu Albatros
2. Zamawiający wymaga doprowadzenie do spełnienia wymagań w zakresie ochrony pożarowej lub uzyskania postanowienia o odstąpieniu obowiązujących przepisów p/poż od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
3. Zamawiający wymaga uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą p/poż



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	df56a78a2cf74011a1e89bc2f04e36be	
Nazwa dokumentu	Odpowiedź-zapytanie.pdf	
Tytuł dokumentu	Odpowiedź-zapytanie	
Skrót dokumentu	204ed9d27d6f451f4dc2bca5c60ac9d57f7b1c8eb93aee2ac7cd54fc6d262387	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-02-27	
Podpis	Podpisany przez	Adam Budzisz
	Stanowisko podpisu	Adam Budzisz (Zastępca Dyrektora) WŁ.Z
	Data podpisu	2024-02-27
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.10	
Data wydruku	2024-02-27	
Autor wydruku	Szulc Kinga	