

Giżycko, dnia 12 października 2017 r.

**Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę instalacji ciepłowniczej dla internatów sportowych „Chał” nr 1-9 w COS-OPO w Giżycku.

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579) zawiadamia, iż Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

Z jakiego rodzaju materiału (rury stalowe czy PEX) ma być wykonana instalacja ciepłownicza instalacji c.o.?

Odpowiedź.

Zamawiający zaleca dokładne zapoznanie się z załączoną dokumentacją techniczną, a w szczególności z punktem 6 i 7 opisu technicznego, gdzie podane są wszelkie wymagania techniczne dla rurociągów ciepłowniczych.

Pytanie 2.

W dokumentacji technicznej widnieje zapis, że czynnikiem instalacji c.o. jest glikol. Czy należy wycenić glikol do napełnienia instalacji c.o.? Jeżeli tak, to proszę o podanie ilości glikolu.

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza, iż w ramach realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do napełnienia instalacji c.o. glikolem propylenowym o temperaturze zamrażania min. -25°C. Oszacowanie ilości czynnika niezbędnego do kompletnego napełnienia instalacji leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3.

Czy podana w dokumentacji technicznej średnica rur (np. 65) odnosi się do średnicy wewnętrznej, zewnętrznej czy nominalnej?

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, iż podane wymiary odnoszą się do średnicy zewnętrznej preizolowanej.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego



COS-OPO w Giżycku

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22 tel.: +48 87 44 17 100-101

COS
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrk
COS-OPO w Walczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a tel.: +48 22 529 87 20
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piłkarska 8 tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Walcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99 tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1 tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52 tel.: +48 58 674 63 00