

Władysławowo, dnia 29.04.2024 r.

Strona internetowa
postępowania

Dotyczy: postępowania 17/2024 Termomodernizacja internatu Albatros oraz budowa łącznika z krytą pływalnią w OPO we Władysławowie

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania od potencjalnego oferenta:

1. Pytanie nr 1:

Czy w pokojach na 1 i 2 piętrze jest przewidziane wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami w PFU wentylacja w pokojach hotelowych pozostaje istniejąca, grawitacyjna. Toalety wentylowane poprzez zamontowanie wentylatorów wyciągowych.

2. Pytanie nr 2:

Czy instalacja wentylacji mechanicznej wraz z centralą NW w pomieszczeniu kawiarni podlega wymianie?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2

Tak.

3. Pytanie nr 3

Zgodnie z zestawieniem wymagań instalacyjnych i wyposażenia instalacja wentylacji mechanicznej ma być przewidziana w każdym pomieszczeniu. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach tj. kawiarnia, hol wejściowy, oddymianie klatki schodowej, łącznik. Klimatyzacja we wszystkich pokojach na 1 i 2 piętrze, hol wejściowy oraz pomieszczenia biurowe.



Pytanie 4.

Czy w zakres zadania wchodzi zaprojektowanie oraz montaż separatora tłuszczów do restauracji na paterze budynku części wschodniej?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytania nr 4

Poza zakresem opracowania.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie danych dotyczących istniejącej instalacji hipoksji, w szczególności podanie producenta i danych generatora hipoksji.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytania nr 5

Dane dotyczące instalacji hipoksji:

1. System Azotowy SA-150-95, nr fabr. 2189
2. System Azotowy SA-80-95_ AZ, nr fabr. 2163
3. Sprężarka śrubowa olejowa z osuszaczem i falownikiem – SO-190-1.0_FC
4. System wysokościowy AIR ZONE

Zamawiający pozostaje przy terminie składania ofert na dzień **08.05.2024 r.**



Dyrektor
COS OPO im. Feliksa Stamma
Cetniewo



tel. +48 58 674 63 00
fax +48 58 674 63 30



sekretariat@cetniewo.cos.pl
www.cos.pl



ul. Żeromskiego 52
84-120 Władysławowo