

Zakopane, dnia 16.05.2024 r.

Wszyscy zainteresowani**Dostawa i montaż elementów systemu sufitu podwieszanego do zadaszonego toru lodowego**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie plików przetargowych do powyższego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w SWZ znajduje się opis przedmiotu zamówienia, w którym podano zakres zamówienia.

Pytanie 2:

Ze względu na termin złożenia oferty ustalony na 27.05.2024 r. prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu odbycia wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin na 22.05.2024 r. godzina 12.00. Zbiórka przy wejściu na plac budowy zadaszonego toru lodowego.

Pytanie 3:

W nawiązaniu do postanowienia w pkt. 23 ust. 3 SWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że skreśla pkt. 23 ust. 3.

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie o jakiej konstrukcji jest mowa w par. 1, pkt. 4, ppkt 4.3. umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że udostępnia w dniu 16.05.2024 r. projektowane postanowienia umowy po aktualizacji. Ponadto wyjaśnia się, że wskazany zapis obejmuje informację, iż montaż elementów sufitu podwieszanego ma mieć miejsce do istniejącej konstrukcji nośnej hali. Proces montażowy będzie mieć miejsca najprawdopodobniej na płycie chłodniczej lodowiska. Aktualnie trwa montaż instalacji dla płyty lodowiska i toru lodowego, jak również trwają prace związane z konstrukcją nośną sufitu, instalacjami wentylacji, klimatyzacji i osuszania a także prace elektryczne. Wszystkie te okoliczności należy uwzględnić w treści składnych ofert a okoliczności te nie mogą stanowić podstawy wskazywania istotnych utrudnień w realizacji.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek strzeżenia mienia opisany w par. 1, pkt 4. ppkt 4.6. umowy, dot. mienia własnego wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obowiązek ten dotyczy mienia Wykonawców, którzy będą realizować zamówienie w ramach niniejszego postępowania. Szczegóły i miejsca ewentualnego składowania materiałów podlegają uzgodnieniom realizacyjnym (postępującym).

Pytanie 6:

W nawiązaniu do par. 1, pkt. 4, ppkt. 4.7 umowy, prosimy o potwierdzenie, że wykonawca, będzie zobowiązany do uiszczenia opłat za media wg wskazań licznika i w wysokości nie wyższej niż stawki operatora obsługującego Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wysokość opłat za media będzie nie wyższa niż wg. wskazań liczników/subliczników. Stawki wg. opłat operatorów (gestorów) sieci, z którymi umowy zawarte ma Zamawiający.

Pytanie 7:

W nawiązaniu do par. 1, pkt. 4, ppkt. 4.7 umowy, prosimy o potwierdzenie, że opłaty za media udostępnione na placu budowy, nie przekroczą łącznie 0,5% wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że opłaty nie powinny przekroczyć 0,5% wartości umowy.

Pytanie 8:

W nawiązaniu do postanowień par. 1, pkt 4., ppkt 4.9., proszę o potwierdzenie, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy jedynie w zakresie terenu niezbędnego mu do prowadzenia robót

Odpowiedź:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy który będzie wykorzystywał do realizacji robót. Zwraca się uwagę, że wymagana jest koordynacja, gdyż ten teren będzie wykorzystywany przez innych wykonawców/ podwykonawców w czasie trwania robót. W tym zakresie wymaga się uzgodnień realizacyjnych w zakresie wejścia na dany zakres/ teren budowy. Roboty objęte niniejszą umową będą w pewien sposób zależne od innych robót, tak samo jak roboty podstawowe są zależne od wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem. Zamawiający będzie zwracał uwagę na konieczność zachowania równowagi i stosownego reżimu realizacyjnego, w tym etapowania prac, realizacji wymaganych przerw, kiedy inne podmioty będą realizowały równoległe roboty budowlane.

Pytanie 9:

W nawiązaniu do postanowienia w par. 1, pkt. 4, ppkt. 4.11. umowy, proszę o informację po czyjej stronie będzie obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej.

Odpowiedź:

Nie dotyczy – tablica informacyjna jest zamontowana. Skreśla się wskazany punkt.

Pytanie 10:

W nawiązaniu do postanowienia w par.1, pkt. 4, ppkt. 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.23., 4.24., 4.25., prosimy o potwierdzenie, że wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i zabezpieczenie oraz sprzątnięcie jedynie w zakresie prowadzonych przez siebie robót.

Odpowiedź:

Wszystkie te okoliczności dotyczą robót, jakie realizowane będą w ramach niniejszej umowy, w zakresie prac, za jakie odpowiadać będą podmioty realizujące niniejszą umowę w każdej z części. W tym zakresie konieczne jest współdziałanie wszystkich stron, przy czym nadzór realizacyjny realizowany będzie realizowany przez każdego z wykonawców, realizującego prace.

Zamawiający przypomina również, że realizacja obejmie prace na czynnym obiekcie. Fakt czynnego obiektu powoduje, że wymagana jest ścisła koordynacja. Wszystkie prace objęte niniejszą umową mogą zostać wstrzymane wyłącznie przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji, kiedy np. ze względu na nie ukończenie danego zakresu prac realizowanego przez innych wykonawców, przedmiot zamówienia będzie realizowany i dokańczany dopiero wtedy, kiedy będą ku temu dogodne warunki i przygotowana infrastruktura (np. zakończone główne prace, powodujące, że będzie można zamontować, powodując nie ubrudzenie elementów sufitu itp.). Wszystkie te okoliczności będą podlegały uzgodnieniom realizacyjnym.

Pytanie 11:

Zgodnie z dokumentacją przetargową sufity mają spełniać wymaganie EI30. Badania dla sufitów wykonywane są do REI30. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony ?

Odpowiedź:

Parametry minimalne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie 12:

Zamawiający wymaga grubości płyty 22 mm, producenci nie posiadają badań na REI30. Płyta posiadająca badania na grubość 15 mm, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie płyty o grubości 15 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie płyty o grubości 15 mm.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.