

WA.DPZ.271.2.13.202.RK

Warszawa, dnia 4 lipca 2024 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana zaworów odcinających, zaworów równoważących, zaworów spustowych oraz zaworów doprowadzających do kolektorów (zasilających i powrotnych) w trzech podwężłach instalacji C.O. w budynku COS Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6A.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy do zapisów zapytania ofertowego. Poniżej ich treść oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego na w/w obiekt podana jest całkowita ilość zaworów do wymiany (średnica, ilość sztuk)?

Jeśli nie, to uprzejmie proszę o przesłanie ilości zaworów do wymiany z podziałem na średnice oraz sposób łączenia z instalacją: gwint czy kołnierz.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), załączając tabele ilościowe zaworów przeznaczonych do wymiany z podziałem na sposób łączenia z posiadaną instalacją.

Zawory odcinające kołnierzowe – łącznie 28 sztuk

DN100	2szt
DN80	4szt
DN65	2szt
DN50	10szt
DN40	6szt
DN32	-
DN25	3szt
DN20	1szt



Zawory równoważące gwintowane - łącznie 12 sztuk

DN100	-
DN80	-
DN65	-
DN50	1szt
DN40	-
DN32	2szt
DN25	3szt
DN20	6szt

12szt

Zawory równoważące kołnierzowe - łącznie 4 sztuki

DN100	-
DN80	-
DN65	-
DN50	1szt
DN40	3szt
DN32	-
DN25	-
DN20	-

Pytanie 2

Czy do wymiany są też termometry i manometry wraz z kurkami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję że termometry wraz z manometrami i kurkami pozostają bez zmian, należy je zdemontować i zamontować ponownie.

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią przedmiotowego zapytania ofertowego oraz winna być uwzględniona przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w przedmiotowej sprawie.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Dokument podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w systemie EZD RP



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa