

SZ.DZP.271.1.14.2024MSZ

Szczyrk dn. 05.08.2024r.

**Strony zainteresowane  
przedmiotowym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Roboty remontowe klatki schodowej ewakuacyjnej na wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z basenem numer referencyjny postępowania DZP/Sz/14/2024**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Proszę o informację czy zakres robót obejmuje tylko wymianę grzejników, czy również wymianę/montaż nowych podejść (rurociągi c.o) do grzejników?

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyjaśnia, że zakres robót obejmuje tylko wymianę grzejników na nowe.

2. Proszę o informację czy grzejniki mają być dolnozasilane czy bocznozasilane?

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyjaśnia, że grzejniki mają być dolnozasilane.

**Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winna być uwzględniona przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

