

SP.ZTT 271.18.2024.PG

Spała, 05.09.2024.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. zł.
na wykonanie przeglądu stacji transformatorów i rozdzielni

1. Informacje podstawowe.

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spałej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu i konserwacji dwóch transformatorów 15/04 kV/630 kVA i rozdzielni 15 kV (A-167)

- Rozdzielnia 15 kV (A-167)
- Komora transformatorowa SO1
- Komora transformatorowa SO2

Przegląd powinien obejmować między innymi:

- 1) Sprawdzenie czy nie występują czynniki potencjalnie szkodliwe dla samego transformatora i pomieszczenia stacji,
- 2) Sprawdzenie dokręcenia zacisków uzwojeń i części mechanicznych kluczem dynamometrycznym z uwzględnieniem momentu dokręcenia podanego w DTR-ce,
- 3) Sprawdzenie stanu izolatorów i głowic kablowych (w tym czyszczenie z kurzu i pyłów),
- 4) Sprawdzenie stanu transformatorów, aparatów i urządzeń elektrycznych (w tym czyszczenie z kurzu i pyłów),
- 5) Sprawdzenie stanu szyn zbiorczych (w tym czyszczenie z kurzu i pyłów),
- 6) Sprawdzenie stanu technicznego sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego,
- 7) Sprawdzenie stanu połączeń głównych torów prądowych, usunięcie ewentualnych luzów,
- 8) Sprawdzenie działania i współpracy łączników,
- 9) Sprawdzenie stanu połączeń przewodów uziemiających,
- 10) Sprawdzenie trwałości połączeń z oczyszczeniem zacisków i końcówek oraz z ich dokręceniem,
- 11) Sprawdzenie poziomu oleju i ewentualnych wycieków,
- 12) Pomiar rezystancji izolacji:
 - Uzwojenie WN – uzwojenie nn
 - Uzwojenie WN – uziemienie
 - Uzwojenie nn – uziemienie
- 13) Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodów,
- 14) Pomiar rezystancji uzwojeń:
 - Strona WN
 - Strona nn
- 15) Wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego i roboczego – pomiar uziemienia transformatora,
- 16) Kontrola stanu akumulatorów w rozdzielni 15kV/A-167 (test akumulatora).

Większość w/w prac powinna być wykonywana po wyłączeniu całości lub części stacji spod napięcia.
Z każdego przeprowadzonego przeglądu i konserwacji należy sporządzić protokół, który powinien zawierać między innymi:

- 1) Ocenę techniczną
- 2) Protokoły z przeprowadzonych pomiarów, testów i badań
- 3) Specyfikację urządzeń i aparatów, których wymiana jest konieczna z uzasadnieniem konieczności wymiany
- 4) Inne uwagi i zalecenia

2. Podstawowe wytyczne wykonywania robót:

Czynności przeglądowo-konserwacyjne muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, terminowo, z należytą starannością oraz z poniższymi zaleceniami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie. Wszelkie prace związane z wyłączeniem zasilania energii elektrycznej powinny być wykonywane **w godzinach nocnych** po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

3. Istotne warunki udzielenia Zamówienia:

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie jest uważane za jednoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczeń, że:

- 1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zaproszeniem;
- 2) posiada stosowne uprawnienia do 20kV, a także doświadczenie, wiedzę techniczną do realizacji Zamówienia;
- 3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
- 4) dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z obiektami związanymi z wykonaniem Zamówienia;
- 5) posiada możliwości organizacyjne, finansowe oraz techniczne do wykonania Zamówienia;
- 6) posiada aktualną opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykazą, że:

- 1) skierują do realizacji Zamówienia osoby zdolne do realizacji Zamówienia tj.:
 - a) co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie konserwacji, remontów, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 20 kV,
 - b) co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej o napięciu do 20 kV,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w ciągu ostatnich 3 lat prowadzenia działalności wykonali co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie przeglądów stacji transformatorowych wraz z pomiarami elektrycznymi, a usługi te zostały wykonane należyście.

5. Przygotowanie oferty.

- 1) W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty i przesłanie do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale w terminie do dnia **11.09.2024.** pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.spala@cos.pl
- 2) W ofercie należy podać:
 - Cenę ryczałtową za wykonanie kompletnej usługi,

- Dołączyć kopie świadectw kwalifikacyjnych osób które będą wykonywały usługę – potwierdzając spełnianie warunku zdolności zawodowej,
- Wykaz robót – wykonanie przeglądów stacji transformatorowych wraz z pomiarami elektrycznymi w ciągu ostatnich 3 lat – potwierdzając spełnianie warunku doświadczenia zawodowego.

6. Inne informacje:

- 1) Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia **20.10.2024r.**
- 2) Wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena.
- 3) Wynagrodzenie ryczałtowe.
- 4) Na wykonanie zadania zostanie sporządzona pisemna umowa.
- 5) Płatność przelewem w terminie do 30 dni na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Jerzy Mierzwa 607 503 927.

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy, który stanowi, iż ustawę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych, przez zamawiających publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania jakiegokolwiek przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia, przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Artur Kozłowski

Dyrektor COS OPO w Spale

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w systemie EZD RP/