

Szczegółowy zakres usług

Węzły ciepłne w obiektach TORWAR I i TORWAR II

Częstotliwość prac:

- konserwacja 1 raz na kwartał
- przegląd 2 razy miesięcznie w miesiącach maj-wrzesień
- przegląd 1 raz w tygodniu w miesiącach październik-kwiecień (okres grzewczy)

Przegląd węzłów ciepłnych w obiektach TORWAR I i TORWAR II:

- kontrola parametrów pracy węzła,
- sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP) i automatyki pogodowej,
- przegląd szczelności infrastruktury węzłów,
- kontrola przepływu i sprawdzenie działania zaworu regulacji różnicy ciśnień i przepływu ($\Delta p/v$)

Zakres prac konserwacyjnych:

- czyszczenie filtrów magnetooodmulaczy miejskiej sieci ciepłowniczej (MSC)
- czyszczenie lub wymiana wkładów w filtrach instalacji CO i CT,
- wymiana niesprawnych manometrów, termometrów oraz kurków manometrycznych,
- kontrola pracy naczyń wyrównawczych,
- kontrola szczelności wymienników CO, CT i CW,
- prace porządkowe oraz sprzątanie węzła,
- wymiana uszczelek.

Podrozdzielnie w obiekcie TORWAR I

Częstotliwość prac:

- konserwacja 1 raz na kwartał
- przegląd 2 razy miesięcznie w miesiącach maj-wrzesień
- przegląd 1 raz w tygodniu w miesiącach października-kwiecień (okres grzewczy)

Przegląd oraz konserwacja czterech podrozdzielni CO w obiekcie TORWAR I:

- czyszczenie lub wymiana wkładów w filtrach instalacji CO i CT,
- wymiana niesprawnych manometrów, termometrów oraz kurków manometrycznych,
- kontrola pracy naczyń wyrównawczych,
- prace porządkowe oraz sprzątanie węzła,
- wymiana uszczelek.