

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana lamp oświetlenia głównego na poziomie +1
w budynku okrągłak w COS-OPO w Giżycku”**



Giżycko, 13.11.2024 r.



Dyrektor
COS OPO Giżycko



tel. +48 87 44 17 100
tel. +48 87 44 17 101
tel. +48 87 44 17 102



sekretariat.gizycko@cos.pl
www.cos.pl



ul. Moniuszki 22
11-500 Giżycko

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana 60 szt. lamp oświetlenia głównego na poziomie +1 w budynku okrągłak w COS-OPO w Giżycku. Obiekt jest w ciągłej eksploatacji i na czas prowadzenia robót nie przewiduje się zamknięcia obiektu.

2. Czas wykonywania robót

Przewidywany termin na wykonanie poszczególnych prac wynosi 14 dni licząc od daty zawarcia umowy. Wszelkie prace należy wykonywać przy zachowaniu reżimów technologicznych wskazanych przez Producentów poszczególnych materiałów oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Dostęp do obiektu

W zakresie prac związanych z wymianą lamp oświetlenia głównego, dostęp do obiektu w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób, który nie będzie zakłócać funkcjonowania obiektu.

4. Zakres prac do wykonania

- Zakup i montaż 60 szt. lamp oświetlenia głównego – oprawa natynkowa/plafon LED o następujących parametrach:
 - Lampa sufitowa natynkowa,
 - Długość lampy: od 120 do 140 cm,
 - Szerokość lampy: od 20 do 30 cm,
 - Zintegrowane źródło LED o jasnym i równomiernie rozproszonym świetle,
 - Moc znamionowa: od 36 do 40 W,
 - Barwa światła: biały neutralny,
 - Kolor oprawy: biały, srebrny, czarny,
 - Wykończenie klosza/soczewki: mleczny, szkło akrylowe
 - Klasa ochronności: I,
 - Klasa efektywności energetycznej: A,
 - Strumień świetlny: od 3200 do 4200 lm,
 - Materiał obudowy: stal,
 - Materiał mocowania: stal,
 - Trwałość: min. 30 000 h,

Wszelkie materiały przeznaczone do wbudowania, muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Utylizacja materiałów z rozbiórek i demontażu, elementów wyposażenia jak również odpadów po materiałach wbudowanych są po stronie Oferenta. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługę i zastosowane lampy na okres min. 24 miesięcy.

Opracował:

mgr inż. Adam Sawiński



Dyrektor
COS OPO Giżycko



tel. +48 87 44 17 100
tel. +48 87 44 17 101
tel. +48 87 44 17 102



sekretariat.gizycko@cos.pl
www.cos.pl



ul. Moniuszki 22
11-500 Giżycko