

GŻ.DTP.271.47.2024.AŻ

Giżycko, dn. 06.12.2024 r.

**Pytania i odpowiedzi
oraz**

informacja o zmianie terminu składania ofert

Dot.: zapytania ofertowego na **dostawę opraw oświetleniowych typu LED do COS – OPO w Giżycku.**

1. Czy w pozycji 1 w wymiarach oprawy nie powinno być 53 x 300 x 1200 ? Czy wysokość może być mniejsza np. 43mm

Odp.: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie opraw o wymiarach do (mm) 300 szerokości. Zamawiający informuje, iż dopuszcza wymiar głębokości lampy nie przekraczający 53 mm.

2. W pozycji drugiej podana jest wysokość oprawy 39mm . Sama oprawa ma taki wymiar, ale musimy ją umieścić w ramce natynkowej, która ma wysokość 50mm i tyle właśnie będzie odstawać od sufitu. Czy można przyjąć 50mm ?

Odp.: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie lampy z ramką natynkową o łącznej wysokości do 50 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia **11.12.2024 r. do godz. 10:00.**



Dyrektor
COS OPO Giżycko



tel. +48 87 44 17 100
tel. +48 87 44 17 101
tel. +48 87 44 17 102



sekretariat.gizycko@cos.pl
www.cos.pl



ul. Moniuszki 22
11-500 Giżycko