

WA.DPZ.271.1.13.2024.RK

Warszawa, dnia 11 grudnia 2024 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, eksploatacyjnych, elektrycznych i hydraulicznych do COS w Warszawie w podziale na części**, numer postępowania: NZ/P/13/2024.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania do Załącznika nr 1a – materiały elektryczne

Pytanie nr 50

poz. 29 rozłącznik bezpiecznikowy BM NH00 400V.

Rozłączniki występują w wykonaniach 690V - czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozłączniki?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany materiał.

Pytanie nr 51

poz. 30 rozłącznik bezpiecznikowy BM NH1 400V.

Rozłączniki występują w wykonaniach 690V - czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozłączniki?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany materiał.



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Pytanie nr 52

poz.37 Złączka WAGO 4x0,5-4 mm².

Złączki Wago 4x0,5-4 nie występują, są tylko produkowane złączki 2,3,5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złączki 5x0,5-4 czy będzie usunięcie pozycji?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany materiał 5x0,5-4.

Pytanie nr 53

poz. 38 Oprawa do sufitu podwieszanego LED 18W 4000K.

Proszę o określenie jaka oprawa - kształt, wzór itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o oprawę okrągłą montowaną w suficie podwieszanym.

Pytanie nr 54

poz. 39 Oprawa LED oświetlenia awaryjnego 240V SA AN 3H 4000K.

Proszę o określenie jaka oprawa - kształt, wzór itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o oprawę montowaną w suficie powieszanym oczkową.

Pytanie nr 55

poz. 40 oprawa natynkowa LED 230V 4 000K.

Proszę o określenie jaka oprawa - kształt , wzór itp. Ile watt (przedział od - do).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o oprawę montowaną na suficie, kształt prostokąt, przedział 50 – 80 W, wielkość np. 120x30 cm.

Pytanie nr 56

poz. 48 oprawa ewakuacyjna 24V LED z centralnej baterii.

Proszę o określenie jaka oprawa - kształt, wzór itp. Proszę o podanie z jaką baterią oprawa ma współpracować (jaką baterię Zamawiający posiada) - w inny sposób nie da się dobrać oprawy - to są urządzenia kompatybilne - z daną baterią działa jedynie dana oprawa - nie można nic zamieniać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada baterię centralną Hybryd.

Pytanie nr 57

poz. 51 Akumulator 12V 7Ah.

Proszę o określenie jaki akumulator, do czego itp.



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o akumulator AGM do montażu np. w centralach pożarowych.

Pytanie nr 58

poz. 52 Akumulator 12V 1,5Ah.

Proszę o określenie jaki akumulator, do czego itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o akumulator AGM do montażu w centralach telefonicznych, oraz innych urządzeniach.

Pytanie nr 59

poz. 55 Lampa Led 24W 4000K 225x35.

Proszę o określenie jaka oprawa - kształt, wzór, natynkowa, podtynkowa itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi o oprawę na tynkową, o rozmiarze 225x35

Pytanie nr 60

poz. 57 świetlówka LED 16W 120 cm 4000K G13 T8.

Czy Zamawiający dopuszcza świetlówki 18W (bardziej popularne na rynku)?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, że dopuszcza świetlówki 18W.

Pytanie nr 61

poz. 58 świetlówka LED 8W 60 cm 4000K G13 T8.

Czy Zamawiający dopuszcza świetlówki 8,5-9W (bardziej popularne na rynku)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję że dopuszcza świetlówki 8,5-9W.

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winna być uwzględniona przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Dokument podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w systemie EZD RP



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa