

LEGENDA:

- Złącze kontrolne doziemne montowane w gruncie
- Połączenie spawane
- Wyprowadzenia dla złącz kontrolnych i pot. wyrównawczych
- Uziom fundamentowy z płakownika stalowgo ocynkowanego FeZn 30x4 mm układanego w warstwie chudego betonu pod ławami fundamentwymi budynku. Przewód odprowadzający należy wykonać z drutu FeZn fi 8 mm bądź płaskownika FeZn 20x4 mm.

UWAGI:

BUDYNEK WYMAGA WYKONANIA URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO O SKUTECZNOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ IV–MU POZIOMOWI OCHRONY
Bednarkę łączyć ze sobą poprzez spawanie. Spawy zaizolować antykorozyjnie.
Projekt instalacji uziomu należy rozpatrywać łącznie z projektem urządzenia piorunochronnego.
W miejscach gdzie przewody odprowadzające i wyrównawcze przechodzą przez dylatacje należy stosować złącza kompensacyjne wykonane z odcinka płaskownika ułożonego w sposób umożliwiający wzajemne przemieszczanie się płyt, bez zagrożenia przerwaniem ciągłości przewodu.
Od uziomu fundamentowego w pobliże rozdzielni ułożyć bednarkę FeZn 30x4mm i połączyć z GSW. Projektowaną instalację uziemiającą należy połączyć z instalacjami sąsiadujących obiektów.

PRZEJŚCIE PRZEWODU PRZEZ DYLATACJĘ

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

PMC : FP : Br : xx :xx / xx
- nr rysu
- dział lub nr sekcji
- kondygnacja
- kod branży
- fazo projektu
- kod projektu

Inwestor: **Centralny Ośrodek Sportu – Zakład Budżetowy Ministerstwa Spo**
ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Pracownia wiodąca:

BeMM ARCHITEKCI s
ul. Tamka 38 lok. 802A, 00–35
tel./fax: (22) 617–23–73, 625–24–34 e-ma

Inwestycja: ~~BUDOWA ZAPL SZAT I MAS PRZY ZESPOLE SZKOL SPORT~~
AREWY LA PRZEZNACZONEJ DLA KONK.RZUT. NA DZ. NR

Adres: ul. Półwiejska 28
78-600 Wałcz

Przedmiot: INSTALACJA UZIOMU - RZUT FUNDAMENTO

Specjalność: ELEKTRYCZNA | Faza: PROJ. BUDO

Projektował:	Janusz Kurdej	OPL/0309/POOE/07
Zespół:	Stanisław Kurdej	
	Piotr Sieniewicz	
Sprawdzający:	Franciszek Thion	OPL/0796/POOE/12

Data:	Skala:	Numer rysunku:
01/2012	1:100	WLC:PBW:E:F:04

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH WŁAŚCIWYCH ORGANOM ADMINISTRACJI PRZYDZIAŁYWANIE W JAKIEJKOLWIEK F ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, MIKROFILMU LUB W INNEJ FORMIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE NA PODSTAWIE ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWA
(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)