

SZCZEGÓŁ B H=1,5 m

2. Maszt duminiowy odgromowy
3. Obciążniki betonowe
4. Złącze do przyłączenia instalacji odgromowej
5. Zwód poziomy drut Fe/Zn ø 8mm

LEGENDA:
- Drut FeZn ø8 mm
- Złącze uniwersalne
- Mostki uziemiające do metalowych ram klap dymowych
- B Maszt odgromowy aluminiowy wg szczegółu B

UWAGI:
Instalację odgromową poziomą należy ułożyć na przyklejanych uchwytach betonowych w tworzywie (rozstaw uchwytów nie większy niż 1m).
Miejsca wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną.
Metalowe elementy wystające nad dach uziemić do instalacji odgromowej.
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem instalacji uziemień

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

PMC : FP : Br : xx :xx / xx
- kod projektu
- fazo projektu
- kod branży
- kondygnacja
- dział lub nr sekcji
- nr rysu

Inwestor:
Centralny Ośrodek Sportu -
Zakład Budżetowy Ministerstwa Spo
ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Pracownia wiodąca:
BeMM ARCHITEKCI s
ul. Tamka 38 lok. 802A, 00-35
tel./fax: (22) 617-23-73, 625-24-34 e-ma

Inwestycja: BUDOWA ZAPL SZAT I MAS PRZY ZESPOLE BOISK SPORT
ARENY LA PRZEZNACZONEJ DLA KONK.RZUT. NA DZ. NR

Adres: ul.Półwiejska 28
78-600 Wałcz

Przedmiot: INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU

Specjalność:	ELEKTRYCZNA	Faza:	PROJ. BUDO
Projektował:	Janusz Kurdej	OPL/0309/POOE/07	
Zespół:	Stanisław Kurdej		
	Piotr Sieniewicz		
Sprawdzający:	Franciszek Thion	OPL/0796/POOE/12	

Data:	Skala:	Numer rysunku:
01/2012	1:100	WLC:PBW:E:D:03

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH MAŁOŻONYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZYDZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJA, PRZEDRUKU ORAZ D ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWA (DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)