

Wałcz, dnia 13 lutego 2025 r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
w postępowaniu o wartości poniżej 130 tys. zł**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu zaprasza do złożenia oferty na dostawę :

*Na przeprowadzenie w 2025 przeglądów central wentylacyjnych zlokalizowanych na Hali sportowej w Wałczu.*

**Wykaz urządzeń**

Lp.	Oznaczenie centrali	Typ urządzenia
1	C9260	Optima E-NW-20-L-WO/RE-Hw/CHw-FW-D-42000/42000 – NW 1
2	C9261	Optima E-NW-19-L-WO/RE-Hw/CHw-FW-D-22000/22000 NW - 2
3	C9262	Optima-NW-2010-P-WO-Hw/Hw/CHw-FW-D-3790/3190 – NW - 3
4	C9263	Optima-W-1-P-CHw-T1/T1-D-600 – WC 1
5	C9264	optima-NW-2010-P-WO/REHw/CHw-FW-D-4500/4500 – NW 4
6	C9265	Optima-NW-5-L-WO/RE-Hw/CHw-FW-D-9000/9000 – NW 5
7	C9266	Optima-NW-4-P-WO-Hw/Hw/CHw-FW-D-4000/2335 – NW 6
8	C9267	Optima-W-1-P-CHw-T1/T1-D-1120 – WC 2
9	C9268	optima-NW-2005-P-WP-Hw-FW-D-1850/1850 – NW 7
10	C9269	Optima TURKUS-NW-4-LWP-Hw-FW-D-3000/3000 – NW 8
11	C9270	optima-NW-2010-P-WO/REHw/CHw-FW-D-4500/4500 – NW 9
12	C9271	optima-NW-1305-P-WO/REHw/CHw-FW-D-1650/1650 – NW10

Przeglądy urządzeń należy wykonać dwa razy w roku:

- do dnia 27.06.2025 r.
- do dnia 31.10.2025 r.

**Wykaz czynności serwisowych wykonywanych podczas konserwacji central wentylacyjnych (jeśli dane podzespoły występują w centrali):**

- sprawdzenie stanu powierzchni obudowy central oraz powierzchni wewnętrznych central,
- sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych, sprawdzenie wypoziomowania central,
- sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcania śrub i wkrętów,
- sprawdzenie stanu odkraplaczy,
- sprawdzenie drożności oraz działania układów odprowadzenia skroplin,
- kontrola wymienników ciepła (nagrzewnice, chłodnice, wymienniki powietrze-powietrze)
- sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych,
- sprawdzenie osadzenia filtrów, stanu włókniny filtracyjnej,
- wymiana filtrów,
- sprawdzenie ustawienia i zamocowania silników elektrycznych,
- sprawdzenie stanu zespołów wentylatorowych, kontrola parametrów pracy.

**Przegląd automatyki**

- kontrola stanu rozdzielnic,
- kompleksowe sprawdzenie okablowania central,
- kontrola presostatów, czujników termicznych, kapilar i czujników antyfrost,

- sprawdzenie podłączenia i pomiar prądów silników wentylatorów,
- sprawdzenie podłączenia i sygnału siłowników przepustnic,
- sprawdzenie reakcji poszczególnych podzespołów na sygnał sterowników.

**Przeprowadzony serwis musi być zgodny z zasadami określonymi przez producenta w „Karcie gwarancyjnej centrali wentylacyjnej” dostępnej pod linkiem:**

**<https://climagold.com/do-pobrania/#formularze-serwisowe>**

**Podmiot wykonujący przegląd central wentylacyjnych musi posiadać autoryzację / zgodę producenta do wykonywania czynności serwisowych na urządzeniach firmy ClimaGold.**

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty cenowej opracowanej na podstawie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1) i dostarczenie / złożenie w sekretariacie Ośrodka, przesłanie drogą elektroniczną na adres: przetargi.walcz@cos.pl / w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 20 lutego 2025r. do godz. 9.00.**

Szczegółowych informacji udziela:

Szymon Karaśkiewicz, kom. 693 903 904, email: szymon.karaskiewicz@cos.pl

1. Podstawowymi kryteriami wyboru oferty będą: **najkorzystniejsza cena;**
2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi: kwota wybranej oferty, na podstawie wystawionej faktury VAT.

#### **U W A G A !**

**Powyższe zapytanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 tys. zł, oraz w trybie art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn oraz możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.**

Z poważaniem,

**Janusz Ciaś**

**Dyrektor COS OPO w Wałczu**

***/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w systemie EZD RP/  
Pismo niniejsze zostało zaopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  
ważnym certyfikatem kwalifikowanym w systemie EZD RP***