

Giżycko, 21.02.2025 r.

Znak sprawy: GŻ.DTP.271.4.2025.MO

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: zapytania ofertowego na „**Konserwację oraz przegląd urządzeń instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w COS – OPO w Giżycku**”

Zamawiający przedstawia poniżej treści zadanych pytań jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Czy jest gdziekolwiek utrudniony dostęp do wykonania serwisu wskazanych urządzeń wymagający użycia rusztowania lub podnośnika?

Odp.: Zamawiający informuje, że do wszystkich urządzeń jest swobodny dostęp, urządzenia znajdują się na dachu obiektów lub zamontowane są podsufitowo, do których jest rewizja (np. klimakonwektory). Maksymalna wysokość montażu urządzeń to 4 m.

2. W harmonogramie przeglądów piszecie Państwo o zobowiązaniu do przedstawienia dowodu zakupu filtrów. Czy filtry w takim razie są po stronie Zamawiającego gdzie po okazaniu dowodu zakupu będzie zwracał koszty ich zakupu? Jeśli nie, a praktykują Państwo taki schemat co roku, to poprosiłbym o listę takich filtrów w celu dokładnej i kompleksowej wyceny.

Odp.: Zamawiający informuję, iż zakupu filtrów dokonuje Wykonawca. W zaktualizowanym załączniku nr 2 został dodany wykaz filtrów.

3. Harmonogram przeglądów wskazuje dwie daty. Pierwszy do 30.04.2025 drugi do 31.10.2025 natomiast już opis szczegółowego zakresu konserwacji central wentylacyjnych mówi o np. sprawdzeniu wymiennika obrotowego co cztery miesiące. Proszę o doprecyzowanie ilości i zakresu przeglądów.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymaga dwóch przeglądów w terminach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia nastąpiła omyłka pisarska, która została zaktualizowana w nowym dokumencie – załącznik nr 2 .