



## **Centralny Ośrodek Sportu**

Dyrektor

ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09  
e-mail: sekretariat@cos.pl, strona: www.cos.pl

Warszawa, 24 lutego 2025 r.

**Znak sprawy:** WA.DPZ.271.2.4.RK

### **Zapytanie ofertowe**

**Dotyczy:** Wymiany wraz z obróbką 4 par drzwi stalowych EL-60 oraz bramy stalowej wielkogabarytowej EL-60.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje, iż wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego zapytania. Poniżej treść jego treści wraz z udzieloną odpowiedzią:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości w zakresie wyposażenia drzwi z pozycji 1 i 2 zapytania ofertowego dotyczącym:

- zastosowania zamka antypanicznego z przeciw zamkiem z funkcja D przy zastosowaniu dźwigni panicznej-klamka jedynie na skrzydle biernym. Oczekiwane rozwiązanie wymusza zastosowania również klamki lub dźwigni panicznej na skrzydle biernym co jest sprzeczne z treścią zapytania.

Z kolei dla pozycji nr 4 informacja ta została określona prawidłowo, ponieważ wskazana została informacja o wyposażeniu w: zamek anty paniczny funkcja D – co jednoznacznie wskazuje zastosowanie go na skrzydle czynnym co również jest potwierdzone w pozycji niżej dotyczącej okuć: - brak okuć na skrzydle biernym.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zmienia zapis w pkt I. 1 i w pkt I.2 Zapytania ofertowego który otrzymuje następujące brzmienie:

#### **I. Przedmiot zapytania ofertowego:**

**1. 1 szt. drzwi EL-60 wymiar w świetle muru 1510 mm x 2150 mm, wymiar w świetle przejścia 1260 mm x 2060 mm:**

- a. kierunek otwierania L/Z,
- b. podział skrzydeł 900 mm + reszta,
- c. rodzaj ościeżnicy – wewnętrzna (blokowa),
- d. kolor malowane proszkowo RAL 7016,
- e. drzwi stalowe dwuskrzydłowe EL60 (wypełnione wełna mineralną),

**f. zamek anty-paniczny, funkcja D,**

**g. okucie dźwignia anty-paniczna (typu cross bar ze stali nierdzewnej),**

- h. klamka anty-paniczna ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym na skrzydle czynnym dźwignia (brak na skrzydle biernym),
- i. zawiasy spawane,
- j. wkładka patentowa + 3 klucze,
- k. automatyczne ryglowanie skrzydła biernego,
- l. samozamykacz DC140 ramieniowy w kolorze srebrnym x 2 + RKZ.

**2. 1 szt. drzwi EL-60 wymiar w świetle muru 1490 mm x 2190 mm, wymiar w świetle przejścia 1240 mm x 2100 mm:**

- a. kierunek otwierania L/Z ,
- b. podział skrzydeł 900 mm + reszta,
- c. rodzaj ościeżnicy – wewnętrzna (blokowa),
- d. kolor malowane proszkowo RAL 7016,
- e. drzwi stalowe dwuskrzydłowe EL60 (wypełnione wełna mineralną),

**f. zamek anty-paniczny, funkcja D,**

**g. okucie dźwignia anty-paniczna (typu cross bar ze stali nierdzewnej),**

- h. klamka anty-paniczna ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym na skrzydle

czynnym dźwignia (brak na skrzydle biernym),

i. zawiasy spawane,

j. wkładka patentowa + 3 klucze,

k. automatyczne ryglowanie skrzydła biernego,

l. samozamykacz DC140 ramieniowy w kolorze srebrnym x 2 + RKZ.

**W związku z dokonaniem powyższej zmiany Zamawiający informuje, iż wyznacza nowy termin składania ofert, który upływa w dniu 4 marca 2025 r. do godz. 10.00.**

Kierownik Zamawiającego