



Centralny Ośrodek Sportu

ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 529 89 09
e-mail: sekretariat@cos.pl, strona: www.cos.pl

Warszawa, 17.03.2025 r.

Znak sprawy: WA.DPZ.271.1.1.SM

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **„Dostosowanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej do przeprowadzania imprez z wykorzystaniem efektów scenicznych w obszarze płyty głównej Hali Widowiskowo-Sportowej COS Torwar w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a”, numer zamówienia: NZ/P/1/2025.**

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Ze schematu CCTV wynika, że w każdej szafce rack znajduje się po 1 switchu (łącznie 7szt), natomiast w przedmiarze jest ujęta tylko 1szt. Prosimy o potwierdzenie poprawnej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga 7 szt. Switchu będące na wyposażeniu szaf RACK. Zamawiający załączył do przedmiotowych odpowiedzi zaktualizowany przedmiar, w którym zostały dodane switchy z tej kategorii jako odrębne pozycje (6d.1 oraz 9d.1).

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winna być uwzględniona przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

1. Przedmiar