



Centralny Ośrodek Sportu

ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 529 89 09
e-mail: sekretariat@cos.pl, strona: www.cos.pl

Warszawa, 4 kwietnia 2025 r.

Znak sprawy: WA.DPZ.271.2.10.RK

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Remont automatyki w 5 stacjach wentylacji w obiekcie Torwar I
w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a.

Centralny Ośrodek Sportu, działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż wpłynęło pytanie dotyczące przedmiotowego zapytania. Poniżej jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy pozostałe sterowniki WAGO są zahasłowane ?

Czy potrzeba jest regulować wydajnością wentylatorów w centralach wentylacyjnych w sposób autonomiczny, uzależniony np., od jakości powietrza w pomieszczeniach ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada wszystkie hasła dostępowe do sterowników zamontowanych na obiekcie.

Regulacja odbywać się ma za pomocą nastawników ściennych, autonomicznie lub ręcznie w zależności od potrzeby.

Kierownik Zamawiającego