

Szczyrk, 7 kwietnia 2025 r.

Znak sprawy: SZ.DZP.271.1.8.2025.MSZ

**Do wszystkich zainteresowanych
przedmiotowym postępowaniem**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Roboty remontowe widowni na hali sportowej A numer referencyjny postępowania: DZP/Sz/8/2025**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrk, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Czy zamówienie również obejmuje czyszczenie oraz malowanie balustrad na hali sportowej

Odpowiedź: Nie.

2. Poz. 1.7 przedmiaru robót - proszę o doprecyzowanie czego dotyczy ta pozycja. Czy jest to rozbiórka "podstopnic" siedzisk ?

Odpowiedź: Tak jest to rozbiórka "podstopnic" siedzisk.

3. Proszę o potwierdzenie, że konstrukcja sufitu nie podlega wymianie oraz , że w zakresie jest wyłącznie wymiana płyt sufitowych.

Odpowiedź: Tak w zakresie jest wyłącznie wymiana płyt sufitowych wraz z wymianą aluminiowych krętek wywiewno- nawiewnych.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.