

## Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd i serwisowanie urządzeń wymienionych w wykazie „wytwornic wody lodowej, chłodni i urządzeń klimatyzacyjnych” w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu polegają na:

- wykonaniu przeglądów i konserwacji w okresie od **19.05.2025 do 23.05.2025**, przeglądy i konserwacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją dla każdego urządzenia.

Wymagane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w pracy z urządzeniami wymienionymi w wykazie i odpowiednie kwalifikacje do pracy z czynnikami chłodniczymi.

Sporządzenie dokumentacji przeglądowej z wykazem stanów czynników chłodniczych.

Przygotowanie protokołów przeglądów z czyszczenia, odgrzybiania, badania szczelności instalacji freonowych oraz dokumentacji dla urządzeń zarejestrowanych w bazie CRO.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia do obsługi niżej wymienionych urządzeń. Brak rzeczonoego dokumentu skutkował będzie odrzuceniem oferty.

### Wykaz urządzeń

L.p	NAZWA URZĄDZENIA	Jednostki	Ilość czynnika chłodniczego	Rodzaj czynnika chłodniczego
1	2	3	4	5
1	Wytwornica wody lodowej CARIER Model 30RB-160R-PI1897 Wersja VA R41	Lider Klima konwektory Sufitowe 10 szt. czyszczenie i odgrzybianie	2x5,07kg	R32
2	Wytwornica wody lodowej CARIER Model 30RB-160R-PI1897 Wersja VA R41	Sydney	2x5,07 kg	R32
3	Agregat skraplający ECO I PANASONIC model U- 4LE1E8 nr fab. 0006540	Stadion klima konwektory sufitowe 3 szt., czyszczenie i odgrzybianie,	3,5 kg	R 410A
4	Agregat skraplający ECO I PANASONIC model U5LE1E8 Nr fab. 0006140	Stadion klima konwektory sufitowe 3 szt., czyszczenie i odgrzybianie,	3,5 kg	R 410A

5	Agregat skraplający model MOEA 55HFN1-RRDA Wraz z centralą wentylacyjną,	Dach Stołówka	4,3 kg	R 410 A
6	Agregat skraplający MULTI V model 202 KASL00006 ARUN80LT3 LG	Klima konwektory sufitowe 4 szt. siłownia, 4 szt. ergometry, czyszczenie i odgrzybianie,	9,5 kg	R 410A
7	Klimatyzacja ROTENSO RVF- 500V5MM R10 wraz z centralą wentylacyjną	Dach kuchnia	15 kg	R 410A
8	Klimatyzacja ROTENSO RVF- 500V5MM R10	Dach kuchnia	15 kg	R 410A
9	Klimatyzator ROTENSO IMOTO 5,3 kW	Dach kuchnia	1,1 kg	R 32
10	MULTISPLIT ROTENSO RONI 5,1 kW	Pomieszczenie techniczne Lider 2 jednostki wewnętrzne, czyszczenie i odgrzybianie	2,5 kg	R 32
11	SPLIT Typ AIR CONDITIONER Model MSMAAU-09HRDN1- QRD0GW- Midea	Siłownia windy 1 jednostka wewnętrzna, czyszczenie i odgrzybianie	1,35 kg	R 410 A
12	Klimatyzator HISENSE- 12UW4RVETG 00A 3,5 kW	Pomieszczenie techniczne Stadion 1 jednostka wewnętrzna, czyszczenie i odgrzybianie	2,5 kg	R 410 A
13	Jednostka zewnętrzna GREE Model GMV-280WL/C-X Nr 600008000357 Kategoria VRF	Jednostki wewnętrzne GMV-ND28G/BL/B-T – 12 szt. Pokoje Lider Czyszczenie i odgrzybianie	10,3 kg	R 410A
14	Jednostka zewnętrzna GRE Model GMV-280WL/C-X 63239916342 Kategoria VRF	Jednostki wewnętrzne GMV-ND28G/BL/B-T – 10 szt. Pokoje Lider Czyszczenie i odgrzybianie	9,2 kg	R 410 A
15	Sala konsumpcyjna Daikin 100B+AZAS100MV1	Jednostka wewnątrz 4 szt. Jednostka zewnętrzna 4 szt Czyszczenie i odgrzybianie	2,6 kg	R 32
16	Sala kominkowa Daikin 100B+AZAS100MV1	Jednostka wewnątrz 1szt. Jednostka zewnętrzna 1 szt Czyszczenie i odgrzybianie	2,6 kg	R 32
17	Pomieszczenie zmywalnie ROTENSO JATO 10,6 kW	Jednostka wewnętrzna J100Xi R14 Czyszczenie i odgrzybianie Jednostka zewnętrzna UO100Xo R14	2,6 kg	R32

18	Pomieszczenie przygotowania warzyw ROTENSO Ukura 3,5 kW	Jednostka wewnętrzna U35Xi Czyszczenie i odgrzybianie Jednostka zewnętrzna U35Xo	0,55	R32
19	Pomieszczenie przygotowania mięs ROTENSO Ukura 3,5 kW	Jednostka wewnętrzna U35Xi Czyszczenie i odgrzybianie Jednostka zewnętrzna U35Xo	0,55	R32
20	Magazyn warzyw i owoców ROTENSO Ukura 3,5 kW	Jednostka wewnętrzna U35Xi Czyszczenie i odgrzybianie Jednostka zewnętrzna U35Xo	0,55	R32
21	Hala sportowa Pom. 005 – biuro Fujitsu AOG18KBTB	Jednostka wewnętrzna sufitowa Czyszczenie i odgrzybianie Jednostka z zewnętrzną	1,02	R32
22	Hala sportowa Pom. 1.02 – biuro Fujitsu AOG18KBTB	Jednostka wewnętrzna sufitowa Czyszczenie i odgrzybianie Jednostka z zewnętrzną	1,02	R32
23	Hala sportowa Pom. 1.24 – pokój zimna Fujitsu AOG18KMTA	Jednostka wewnętrzna Ścienna Czyszczenie i odgrzybianie Jednostka z zewnętrzną	1,02	R32
24	Hala sportowa Pom. 0.40 – serwerownia Fujitsu AOG18KMTA	Jednostka wewnętrzna Ścienna Czyszczenie i odgrzybianie Jednostka z zewnętrzną	1,02	R32
25	Hala sportowa Pom. 0.41 – rozdzielnia główna Fujitsu AOG18KMTA	Jednostka wewnętrzna Ścienna Czyszczenie i odgrzybianie Jednostka z zewnętrzną	1,02	R32
26	Łącznik Hala sportowa – basen Fujitsu AJ054LBDH	Jednostka wewnętrzna sufitowa 3 szt. Jednostka z zewnętrzną	5,3	R410A
Suma		-	-	-