



Centralny Ośrodek Sportu

ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 529 89 09
e-mail: sekretariat@cos.pl, strona: www.cos.pl

Warszawa, 18.06.2025 r.

Znak sprawy: WA.DPZ.271.1.4.SM

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Remont trzech sal konferencyjnych A, B, C wraz z dwoma aneksami kuchennymi w budynku hali sportowo-widowiskowej COS Torwar w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a** w formule zaprojektuj i wybuduj, numer zamówienia: NZ/P/4/2025.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą PZP”, niniejszym informuje, że wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie ilości wszystkich floorboxów w salach konferencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w salach konferencyjnych A, B, C - łącznie należy wykonać 16 floorboxów, tj.:

w Sali A – 5 szt. floorboxów,

w Sali B – 6 szt. floorboxów,

w Sali C – 5 szt. floorboxów

Pytanie nr 2

Czy wszystkie drzwi objęte zamówieniem są bez odporności pożarowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż drzwi do Sali konferencyjnej B (wejścia z korytarza) są ognioodporne EI 60 (2szt.) pozostałe drzwi są bez klasy ognioodpornej.

Pytanie nr 3

Czy należy wymienić całe okablowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz w jakim zakresie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wymienić instalacje oświetleniową w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w projekcie Wykonawczym oraz PFU, natomiast instalacja teletechniczna pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na: Remont sal konferencyjnych wraz z aneksami kuchennymi w budynku hali sportowo-widowskiej COS Torwar w centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj, zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej w poniedziałek, 23 czerwca 2025, najchętniej w godzinach porannych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 23.06.2025 r. o godz. 09:30. Proszę o zgłoszenie się przy stanowisku ochrony – wejście główne Hali Torwar I.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz powinny być uwzględniona przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego