

Wałcz, dnia 21 lutego 2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane polegające na budowie areny lekkoatletycznej przeznaczonej dla konkurencji rzutowych (ogłoszenie nr 517025-N-2018 z dnia 12 lutego 2018 r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. *„Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest dostawa wyposażenie wyszczególniona w STWiORB nr 452-5 wyposażenie okł 2.1?”*,

na które udziela się następującej odpowiedzi:

w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się dostawa i montaż kół wyczynowych do rzutu dyskiem z wkładem redukcyjnym do rzutu młotem posiadających certyfikat IAAF wraz z profesjonalnymi klatkami ochronnymi posiadającymi certyfikat IAAF, wyczynowe koła z progami do pchnięcia kulą posiadające certyfikat IAAF.

2. *„W zamiennej dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego mowa jest o projektowaniu oświetlenia terenu. Proszę o potwierdzenie że oświetlenie NIE JEST w zakresie niniejszego postępowania,”*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

oświetlenie nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

3. *„Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy przedmiot zamówienia dotyczy tylko terenu objętego oznaczeniem ABCD na rysunku nr WLB:PBW:AD:3”,*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

przedmiot zamówienia zakłada wykonanie robót w obrębie ogrodzenia areny lekkoatletycznej.

4. *„Prosimy o zamieszczenie projektu dotyczącego ogrzewania placu treningowego wraz z tablicami rozdzielczymi. W załączonej dokumentacji nie ma wystarczających informacji na ten temat”,*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

ogrzewanie płyty treningowej i koła do rzutu dyskiem/młotem wykonać za pomocą kabla grzejnego podłączonego do istniejącej rozdzielnicy elektrycznej za pomocą przewodu YKY 3x4 mm² i zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi.

5. *„Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzenie zewnętrzne ma być wysokości 150cm systemowe z siatki zgrzewanej 5/6/5 słupy 60x40 montowane w tulejach punktowych”,*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający potwierdza.

6. „*Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowane piłkochwyty mają być z siatki PP oczko 100x100 o wysokości 500cm*”,

na które udziela się następującej odpowiedzi:

zaprojektowano piłkochwyty systemowe wysokości 5,0-5,5 m z siatki zgrzewanej 3d/4d z zamontowaną siatką polipropylenową.

7. „*Prosimy o zamieszczenie rysunku WLB:PBW:PZT:2 z zaznaczoną lokalizacją rozdzielnic elektrycznej na który powołuje się Zamawiający w SIWZ*”,

na które udziela się następującej odpowiedzi:

zamawiający dołącza rysunek.

8. „*Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem przetargu nie jest wykonanie jakichkolwiek sieci sanitarnych w szczególności drenaży. Dokumentacja zawiera uwagę o niedrożności drenażu pod istniejącymi boiskami, a materiały przetargowe nie zawierają projektu odwodnienia terenu*”,

na które udziela się następującej odpowiedzi:

w zakresie postępowania nie jest przewidziane wykonanie sieci sanitarnych zewnętrznych.

Paweł Węgrzynowski

podpis pełnomocnika zamawiającego

Załącznik:
- rysunek.