

### **Wszyscy zainteresowani**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do postępowania na modernizację systemu kontroli dostępu.

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, czy z uwagi na warunki pracy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bramy przesuwnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca jest obowiązany przedstawić propozycję wykonania (zaprojektować). Dopuszcza się w tym zakresie zmiany, zgodnie z technologią proponowaną przez Wykonawcę. Zatwierdzenie wymaga jednak uzasadnienia (w zależności od dużej ilości systemów i rozwiązań kasowo-dostępowych na rynku). Dopuszcza się różne systemy bram, w tym przesuwne. Jest to tylko jedno z możliwych rozwiązań.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu obecnie funkcjonującej bramy przesuwnej? Wykonanie remontu miałyby obejmować zdjęcie bramy, wykonanie nowych prowadnic i rolek poprawiających stabilność bramy, wykonanie fundamentów, montaż i ponowne uruchomienie bramy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca jest obowiązany przedstawić propozycję wykonania (zaprojektować). Zamawiający dopuści, pod warunkiem zapewnienia wykonania wzmocnienia (projektuje Wykonawca) i zagwarantowania możliwie najmniejszej awaryjności. Jest to tylko jedno z możliwych rozwiązań.

**Pytanie**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wymagane jest w obrębie ogrodzenia w strefie kasy

**Odpowiedz:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca jest obowiązany przedstawić propozycję wykonania (zaprojektować). Zamawiający potwierdza, zgodnie z pfu. Szczegóły ma przedstawić w dokumentacji Wykonawca. Kostkę wykonać paletą kolorystyczna zbliżoną do istniejącej kostki.

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga wykonania dodatkowej bramy przesuwnej umożliwiającej zamknięcie dostępu do strefy kasy oraz strefy kołowrotów? Brama wykorzystywana do ograniczenia dostępu po godzinach pracy obiektu

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SIWZ Wykonawca jest obowiązany przedstawić propozycję wykonania (zaprojektować). Zamawiający wymaga takiej bramy przy wejściu do kasy.

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie realizacji jest wykonanie okablowania do istniejącej furtki znajdującej się od strony pawilonu, montaż elektrozaczepek i samodomykacza oraz umożliwienie zdalne sterowanie otwarciem furtki przy pomocy pilota oraz przycisku w kasie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wskazana furtka od pawilonu ma być zamykana mechanicznie (zamek), bez konieczności zdalnego sterowania.

**Pytanie**

Jako przejście dla osób niepełnosprawnych, osób z wózkiem oraz grup zorganizowanych może być wykorzystana bramka uchylna ujęta w zakresie realizacji.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zastosowania mobilnego terminala biletowego, który umożliwi personelowi sprawdzenie i "skasowanie" biletu wejściowego osobom wpuszczanym przez bramkę uchylną. Terminal mobilny musiałby być wyposażony w aplikację mobilną zsynchronizowaną z systemem biletowania oraz łączyć się z systemem przez dedykowaną sieć WiFi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zastosowania takiego terminala mobilnego lub rozwiązania równoważnego. Na etapie realizacji Wykonawcy udostępni się istniejące łącze WiFi.

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie realizacji należy przewidzieć wykonanie dedykowanej sieci WiFi dla terminala mobilnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza. Dane istniejącego łącza internetowego zostaną udostępnione na etapie realizacji.

**Pytanie**

Prosimy o potwierdzenie, że dla furtki znajdującej się od strony pawilonu, bramki uchylniej oraz bramy przesuwnej należy wykonać system sterowania przy pomocy przycisków sterujących w kasie oraz przy pomocy pilotów zdalnego sterowania.

**Odpowiedź:**

Nie wymaga się (dla małej furtki od strony pawilonu-nie obrotowej).

**Pytanie**

Prosimy o potwierdzenie ilości wymaganych stanowisk kasowych

**Odpowiedź:**

Jedno stanowisko.

**Pytanie**

Ze względów bezpieczeństwa sugerujemy aby zastosowanie odrębnego komputera - serwera systemu biletowania instalowanego w kontenerze kasowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, jest to jedno z możliwych rozwiązań.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma obowiązek zintegrować tak system, aby umożliwić pełną ewidencję ruchu wraz z możliwością analizy obciążeń obiektu oraz uszczelnienie obiektu pod względem finansowym. Wykonany system dostępu musi spełniać wymagania, jakie stawiane są pod względem rachunkowym, tj. umożliwić generowanie ustawowo wymaganych plików (JPK), musi umożliwiać eksport danych z systemu ESOK do systemu SAGE ERP (faktury, paragony, raporty fiskalne), ma umożliwiać umieszczanie NIP klienta na paragonie. W tym zakresie Wykonawca obowiązany jest przedstawić założenia w projekcie, które podlegają weryfikacji.

Pozostałe zapisy bez zmian. Termin składania ofert bez zmian.