




szt.2

1:25

1300




UWAGA!
startery wg rysunków słupów,
osadzić przed betonowaniem



Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A—IIIN	
							# 12	# 16
Stopa F5	2	Nr1	16	2,10	28	56		117,60
		Nr2	12	2,54	4	8	20,32	
		Nr3	12	1,34	4	8	10,72	
		Nr4	12	1,70	4	8	13,60	
Długość wg średnic (m)							45	118
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							39,64	185,81
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							225,45	
Ogółem (kg)							225,45	

Minimalna średnica gięcia

db

Średnica pręta
ds (mm)

Haki, strzemiona

< 20

4 ds

$$20 \div 28$$

7 ds

Otulina prostopadła do płaszczyzny gęścia	Pręty odgięte i zbrojenie ramowe
---	----------------------------------

$> 5 \text{ cm}$ i $> 3 \text{ ds}$	15 ds
-------------------------------------	-------

≤ 5 cm lub ≤ 3 ds	20 ds
-----------------------------	-------

UWAGI:

1. Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku.
2. Wymiary podano w mm .
3. Rozpatrywać zgodnie z architekturą oraz branżami instalacyjnymi.
4. Wykopy chronić przed przedostaniem się do nich wody opadowej i przed przemarzaniem.
5. Posadowienie na nienaruszonym gruncie.
6. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
7. Po wykonaniu wykopu, pod fundamentami należy niezwłocznie wykonać podłoże z betonu C8/10.

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
BETON PODŁOŻA C8/10
STAL A-IIIIN (RB500W)
OTULINA ZBROJENIA
-5cm (SPÓD)
-3cm (WIERZCH I BOKI)



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NALAZNA INWESTORA:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GŁYZKO

NAZWA / ADRES OBIEKTU:

STOPA FUNDAMENTOWA F5
PW-K-106 1:25

<p> TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: </p>	<p> SKALA RYSUNKU: </p>
<p> PROJEKT WYKONAWCZY </p>	

FAZA OPRACOWANIA:

11.2018

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT
NR UPR. PROJ. 190/DOS/10

PROJEKTANT: _____

OPRACOWAŁ: _____ PODPIS: _____

MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI

NR UPR. PROJ. 192/DOS/10

SPRAWDZAJĄCY: _____ PODPIS: _____