



Stopa F6

1:25

szt.15



UWAGA!
Startery osadzić przed betonowaniem



Minimalna średnica gięcia

d_{br}

	Średnica pręta d _s (mm)	Haki, strzemiona
	< 20	4 d _s
	20 ÷ 28	7 d _s
Otulina prostopadła do płaszczyzny gięcia	> 5 cm i > 3 d _s	Pręty odgięte i zbrojenie ramowe
	≤ 5 cm lub ≤ 3 d _s	20 d _s

UWAGI:

- Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku.
- Wymiary podano w mm .
- Rozpatrywać zgodnie z architekturą oraz branżami instalacyjnymi.
- Wykopy chronić przed przedostaniem się do nich wody opadowej i przed przemarzaniem.
- Posadowienie na nienaruszonym gruncie.
- Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy.
- Po wykonaniu wykopu, pod fundamentami należy niezwłocznie wykonać podłoże z betonu C8/10.

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
BETON PODŁOŻA C8/10
STAL A-IIIIN (RB500W)
OTULINA ZBROJENIA
-5cm (SPÓD)
-3cm (WIERZCH I BOKI)

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A—IIIN	
							# 12	# 16
Stopa F6	15	Nr1	16	1,50	20	300		450,00
		Nr2	12	1,88	2	30	56,40	
		Nr3	12	0,94	2	30	28,20	
		Nr4	12	1,50	3	45	67,50	
Długość wg średnic (m)							152	450
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							135,06	711,00
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							846,06	
Ogółem (kg)							846,06	



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

STOPA FUNDAMENTOWA F6
PIW-K-107

1:25

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYSUNKU:

FAZA OPRACOWANIA:

11.2018

BRANŻA KONSTRUKCYJNA:

MGR INŻ. GRZEGORZ KOGUT
NR UPR. PROJ. 190/DOS/10

DATA:

PROJEKTANT:

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. ADAM MALINOWSKI
NR UPR. PROJ. 192/DOS/10

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS: