

Zapytanie ofertowe

„Usługi przeglądów, opróżniania i czyszczenia 2 szt. separatorów substancji ropopochodnych oraz opróżniania i czyszczenia 1 szt. separatora tłuszczów pochodzących z lokalu gastronomicznego, dla Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, przy ulicy Łazienkowskiej 6a.”

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług w zakresie przeglądów, opróżniania i czyszczenia 2 szt. separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się na parkingach oraz opróżniania i czyszczenia 1 szt. separatora tłuszczów pochodzących z lokalu gastronomicznego, w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy.
2. Poniżej podajemy modele separatorów substancji ropopochodnych:
 - a) AWAS-NEUTRA PLUS NG65
 - b) BUDERUS – EUROLIZER PLUS Ng 20/5000
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:
 - a) Przeglądu separatorów AWAS-NEUTRA PLUS NG65 i BUDERUS – EUROLIZER PLUS Ng 20/5000.
 - b) Opróżniania i czyszczenia w/w separatorów substancji ropopochodnych, a także jednego separatora tłuszczów.
 - c) Transportu odpadów do neutralizatorni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 - d) Unieszkodliwiania odpadu zgodnie z Decyzjami odpowiednich organów.
 - e) Usuwanie awarii na prośbę zamawiającego w ramach oddzielnego zamówienia.

4. W ramach usług opróżniania i czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych wykonawca zapewni:

- a) Opróżnianie separatorów i odstojnika szlamów,
- b) Usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
- c) Płukanie i mycie separatora,
- d) Kontrolę części betonowych i stalowych itp.,
- e) Transport odpadów.

5. W ramach usług opróżniania i czyszczenia separatora tłuszczów wykonawca zapewni:

- a) Opróżnianie separatora,
- b) Usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
- c) Kontrolę części betonowych i stalowych itp.,
- d) Transport odpadów.

6. Usługa przeglądu separatorów substancji ropopochodnych będzie wykonywana 2 razy w roku, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7. Usługa opróżniania separatorów substancji ropopochodnych będzie wykonywana w miarę potrzeb określonych w trakcie czynności przeglądu konserwacyjnego, jednakże nie rzadziej niż raz w roku.

8. Usługa opróżniania separatora tłuszczów będzie wykonywana w zależności od potrzeb zamawiającego, jednakże nie rzadziej niż 3 razy w roku.