



**Centralny Ośrodek Sportu -  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa  
Stamma Cetniewo we Władysławowie**  
ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo  
KRS 0000374033, REGON 142733356-00035, NIP 7010273950  
Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0020 1470 8620 0004

**Dyrektor – Michał Kowalski**  
**Zastępca Dyrektora – Adam Budzisz**

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50  
tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

L.dz. WŁ/PWZ-ZPZ- .....1772...../2019/

Władysławowo, dn. 15.03.2019 r.

### **INFORMACJA DO WYKONAWCÓW**

**Dot. przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie kompleksowego remontu podłogi parkietowej  
Sali jadalnej internatu sportowego Albatros w COS OPO Cetniewo we Władysławowie  
– Sprawa 06/2019**

Niniejszym informujemy, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące pytania:

1. *Jakie listwy przypodłogowe należy zamontować? Rodzaj drewna i wysokość listew.*
2. *Czy obejmy słupów mogą być gumowe i czy jakieś konkrety co do nich?*
3. *Z jakiego rodzaju drewna jest podłoga i w jaki wzór ułożona?*
4. *Oczyszczenie i malowanie podstawy grzejników. Proszę o wyjaśnienie co to ta podstawa grzejników.*
5. *Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się dnia 22.03.2019 r. Oddanie pracy ma nastąpić 09.04.2019r. Kiedy przewiduje się podpisanie umowy i możliwość rozpoczęcia prac?*
6. *Trzykrotne lakierowanie parkietu. Chodzi o jedną warstwę podkładu plus trzy warstwy lakieru nawierzchniowego?*
7. *Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, czy można takie oświadczenie dołączyć do oferty?*

### **ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:...**

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie ze istniejącym stanem, listwy przypodłogowe winny być dębowe, gruntowane i lakierowane trzykrotnie, o wymiarach : wysokość 26 mm, szerokość 30 mm,

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie ze istniejącym stanem , obejmy słupowe, winny być drewniane, dębowe, o wymiarach: wysokość 20 mm, szerokość 25 mm. Sposób wykończenia jak w odpowiedzi nr 1.



**COS**  
**COS-OPO w Giżycku**  
**COS-OPO w Spale**  
**COS-OPO w Szczyrku**  
**COS-OPO w Wałczu**  
**COS-OPO w Zakopanem**  
**COS-OPO we Władysławowie**

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35  
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Piłkarska 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Podłoga wykonana jest z drewna dębowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Podstawa grzejników to element (stojak) stabilizujący i podtrzymujący zawieszony grzejnik (w załączonej dokumentacji fotograficznej jest widok tego elementu)

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

W zależności od przebiegu prac komisji, a także współpracy wykonawców składających oferty i z dotrzymaniem terminów ustawowych, podpisanie umowy może nastąpić nie wcześniej niż 28.03.2019 r.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Chodzi o jedną warstwę podkładu plus trzy warstwy lakieru nawierzchniowego

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej można złożyć bezpośrednio po otwarciu ofert tj. wtedy kiedy znane są firmy składające ofertę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym została załączona do dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie Zamawiającego, dokumentacja fotograficzna obrazująca stan podłogi i detale, jakie zostały przywołane w w/w zapytaniach.

**DYREKTOR**  
  
**Michał Kowalski**