

Spała 21.03.2019.

**Pan Paweł Szczęsny**

Warunki zasilania tymczasowej wieży GSM w rejonie boisk plażowych:

- Zasilanie należy włączyć w złączu kablowym zlokalizowanym przy drodze wewnętrznej, w trawniku pomiędzy drogą a boiskiem plażowym.
- Pobór mocy: do 10 kW,
- Podlicznik wewnętrzny do rozliczeń z COS,
- Zasilanie wykonać kablem w ziemi wzdłuż ogrodzenia boiska plażowego,
- Wykopy ręczne.

W załączeniu plan sytuacyjny ze wskazaniem ZK i foto.

Pozdrawiam,

**Piotr Gładysz**

Centralny Ośrodek Sportu  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego  
Tel.: +48 44 724 23 47 w. 520  
Kom.: +48 607 511 345  
e-mail: [piotr.gladysz@spala.cos.pl](mailto:piotr.gladysz@spala.cos.pl)



**COS-OPO w Spale**, 97-215 Inowódz, Spala Al. Prez. I. Mościckiego 6, tel. +48 44 724 23 46, [cosspala@spala.cos.pl](mailto:cosspala@spala.cos.pl)  
**Centralny Ośrodek Sportu**, 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel. +48 22 529 87 20, [cos@cos.pl](mailto:cos@cos.pl)

	COS	00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 20
	COS-OPO w Giżycku	11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 44 17 100
	COS-OPO w Spale	97-215 Inowódz, Spala Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
	COS-OPO w Szczepku	43-370 Szczepko ul. Piłkarska 8, tel.: +48 33 817 84 41
	COS-OPO w Wałczu	78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
	COS-OPO w Zakopanem	34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
	COS-OPO we Władysławowie	84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

[www.spala.cos.pl](http://www.spala.cos.pl)