



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Mariusz Kałużny
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Andrzej Kalinowski

tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09
tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

郑.26.17.2018- WA/PWZ-71/MO

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP, na wykonanie przebudowy oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej Torwar I w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a.

Centralny Ośrodek Sportu działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz zgodnie z rozdziałem 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia o tym, że między 3 a 5 kwietnia 2019 r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zakładając wagę opraw oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z nowym okablowaniem i biorąc pod uwagę, że dodatkowo na legarach są umieszczone głośniki prosimy o informację czy obciążenie legarów opisanych na Państwa stronie www w pliku „Obciążenie dźwigarów” przedstawia wartości obciążenia dotyczą jakiego odcinka (1m bieżącego)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wartość obciążenia zawarta w pliku „Obciążenie dźwigarów” dotyczy obciążenia węzła łączeniowego, a nie odcinka 1m.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Rozdziale 7 ust. 7.1 pkt. 2. ppkt. 1) na niżej proponowany:

„W celu spełnienia tego warunku wykonawca musi posiadać doświadczenie wynikające z należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat licząc od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 (dwóch) zamówień, które obejmowało swym zakresem wykonanie systemu oświetlenia (dostawa źródeł światła wraz z instalacją) ~~w obiekcie sportowym z oprawami~~ w technologii LED **wraz z systemem sterowania**, lub LED i metalohalogenowych, które umożliwiają przeprowadzenie transmisji HDTV (hale sportowe, hale widowiskowo-sportowe, boiska piłkarskie, skocznie narciarskie, pływalnie itp.), o wartości zamówień 800.000,- zł (osiemset tysięcy zł) łącznie, przy założeniu, iż wartość jednego zamówienia nie może być niższa niż 200.000,- zł (dwieście tysięcy zł.).

Obecnie opisany wymóg doświadczenia jest bardzo szczegółowy i może zdecydowanie ograniczyć konkurencję w postępowaniu, a obiekt sportowy w naszym rozumieniu jest mniej wymagającym przedsięwzięciem niż modernizacja oświetlenia w halach przemysłowo-produkcyjnych gdzie montaż realizowany jest w trudnym środowisku przy ciągłej produkcji. W naszym rozumieniu zaprezentowane wysokie wymagania Zamawiającego i możliwość



COS
COS-OPO w GIŻYCKU
COS-OPO w SPALE
COS-OPO w SZCZYRKU
COS-OPO w WAŁCZU
COS-OPO w ZAKOPANEM
COS-OPO we WŁADYSŁAWOWIE

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a. tel.: +48 22 529 87 20
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22. tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6. tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczek ul. Piłkarska 8. tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99. tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1. tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52. tel.: +48 58 674 63 00

szybkiego potwierdzenia ze strony Wykonawcy możliwości wyprodukowania wymaganej oprawy w postaci prototypu jest kluczowe w celu potwierdzenia, że oferent jest w stanie zrealizować to dzieło.

Technologia samych diód LED zmieniła się na przestrzeni ostatnich 3 lat, gdzie Zamawiający wymaga przedstawienia referencji i nowe diody, które są dostępne na rynku mają o wiele lepsze sprawności z realizowaniu transmisji HDTV, dlatego nie miarodajne mogły by się okazać przedstawiane referencje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3:

Dot. załącznika nr 11 do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie w akapicie „Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej” na str. 6 zapis:

„Projekt budowlany w skład którego wchodzi: (...) projekt instalacji pożarowo-alarmowej (w zakresie niezbędnym dla zaopiniowania przez rzeczoznawcę ds. ppoż.)”

Czy Zamawiający miał na myśli projekt instalacji SAP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza, że chodzi o system SAP.

Pytanie 4:

Dot. załącznika nr 11 do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie w akapicie „Warunki ochrony przeciwpożarowej – informacje podstawowe” na str. 9 zapis:

„W ramach realizacji Projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia projektu w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej. Celem opracowania jest zaopiniowanie rozwiązań zgodnych z wymogami bezpieczeństwa pożarowego określonymi w warunkach technicznych oraz wymogami ochrony przeciwpożarowej zapewniających w razie pożaru: - ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu, - możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi, - bezpieczeństwo ekip ratowniczych.”

Czy w/w dotyczy dostosowanie projektowanego oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego do istniejących wymogów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie?

Czy dla budynku został opracowany operat pożarowy lub ekspertyzę i czy Zamawiający jest w jego posiadaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis dotyczy dostosowania projektowanego oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego do istniejących wymogów bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Inwestor nie posiada opracowanego operatu pożarowego lub ekspertyzy, natomiast jest w posiadaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i scenariusza na wypadek pożaru.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Rozdziale 7 ust. 7.1 pkt. 3. ppkt. 3) na niżej proponowany ?:

„tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawnień projektowych (jako projektant lub sprawdzający), w tym wykonanie dokumentacji projektowej w specjalności elektrycznej w co najmniej jednym obiekcie. ~~sportowym w którym są przeprowadzone transmisje HDTV (hale sportowe, boiska piłkarskie, skocznie narciarskie itp.). o kubaturze 25 000 m3.~~

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Rozdziale 7 ust. 7.1 pkt. 3. ppkt. 4) na niżej proponowany ?:

„tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu liczone od dnia uzyskania uprawnień projektowych (jako projektant lub sprawdzający), w tym wykonanie dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej (projekt budowlano-wykonawczy) co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie lub przebudowę obiektu ~~sportowego (hale sportowe, boiska piłkarskie, skocznie narciarskie itp.). o kubaturze 25 000 m3.~~

Obecnie opisany wymóg doświadczenia jest bardzo szczegółowy i może zdecydowanie ograniczyć konkurencję w postępowaniu, szczególnie że parametry zaproponowanych opraw spełniają wymagania narzucone przez operatorów telewizyjnych i tym samym z punktu widzenia pracy projektanta, rodzaj obiektu nie ma znaczenia a wskazanie w doświadczeniach obiektów sportowych których realizuje się relatywnie niewiele bardzo ogranicza możliwość składania ofert które pod kątem jakości wykonywanego dzieła są tak samo dobrze wykonywane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7:

Znaleźliśmy też jeden błąd w nowym PFU.

Jest tam parametr współczynnika konserwacji/utrzymania – wstawiliście tam Państwo parametr L80B10, nie jest to poprawny parametr.

Poprawna wartość była w poprzednim PFU i wynosiła 0,8

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż poprawny parametr współczynnika konserwacji/utrzymania to 0,8.

Poprawiona wersja PFU z zaznaczonymi na czerwono zmianami stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający zezwala na wymianę opraw oświetlenia ewakuacyjnego na trybunach 1:1 bez wymiany oprzewodowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 9:

Czy oświetlenie gzymsów oraz banerów reklamowych podlega modernizacji? Jeśli tak to czy oświetlenie gzymsów oraz banerów Wykonawca ma przyjąć jako modernizację 1:1 bez wymiany oprzewodowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oświetlenie gzymsów oraz banerów reklamowych podlega modernizacji i wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający akceptuje brak wymiany zasilania do pierwszej oprawy zlokalizowanej na trybunach? Wymianie podlegałyby tylko i wyłącznie wymiana oprzewodowania pomiędzy oprawami oraz oprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 11:

Jeśli Zamawiający podtrzymuje chęć zaprojektowania instalacji oświetlenia awaryjnego z użyciem baterii centralnej (dla płyty hali) prosimy o wskazanie lokalizacji (pomieszczenia) przeznaczonego na baterię oraz przekazanie dokumentacji projektowej systemu SAP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokumentację projektową systemu SAP posiada jedynie w wersji papierowej. Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU w pkt „System oświetlenia awaryjnego” na 12 str. mówiący, iż: „Zalecany jest kompaktowy system Centralnej Baterii do zasilania oraz monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego i opraw kierunkowych o napięciu wyjściowym 230V/216V AC/DC zgodnie z PN-EN 50171 “Centralne Układy Zasilania”. W przypadku braku możliwości zastosowania takiego systemu potwierdzoną opinią rzeczoznawcy ds. ppoż Zamawiający dopuszcza zastosowanie baterii indywidualnych”. Ewentualna lokalizacja pomieszczenia na baterię centralną zostanie wskazana w trakcie realizacji zadania.

Pytanie 12:

Czy ze względu na, krótki termin realizacji inwestycji Zamawiający wyrazi zgodę na prace weekendowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na prace weekendowe.

Pytanie 13:

Czy oświetlenie na trybunach również podlegaysterowaniu – system DALI/DMX?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż również podlegaysterowaniu.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.