

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. rozbudowa narciarskich tras biegowych – etap II – oświetlenia stadionu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), w tym w związku z pytaniami do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi dokonując jednocześnie zmiany jej treści.

I. Udzielenie odpowiedzi na pytania.

Przedmiotem postępowania jest budowa stacji transformatorowej. Zgodnie z opisem projektuje się wykonać linię SN kablem XRUHAKXs 1x120 mm² poprzez wcinkę w istniejącą linię kablową SN na przedpolu stacji transformatorowej LODOWISKO.

Pytanie nr 1: Czy wcinka w istniejący kabel SN jest przedmiotem postępowania? Brak pozycji w załączonym przedmiarze robót?

Odpowiedź: Nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania. Realizowana będzie w ramach zamówienia zasadniczego. Postępowanie o którym mowa znajduje się tutaj <http://bip.cos.pl/1708/28-02-2019-rozbudowa-tras-ii-etap-rozbudowa-tras>

Pytanie 2: Prosimy o wskazanie na projekcie zagospodarowania miejsca wykonania wcinki w istniejącą linię kablową SN oraz określenie długości kabla – odległość od wcinki do nowej stacji.

Odpowiedź: Nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania. Realizowana będzie w ramach zamówienia zasadniczego. Postępowanie o którym mowa znajduje się tutaj <http://bip.cos.pl/1708/28-02-2019-rozbudowa-tras-ii-etap-rozbudowa-tras>

Pytanie nr 3: Czy wymagana jest modernizacja stacji LODOWISKO. Jeżeli tak to w jakim zakresie? Proszę o udostępnienie na stronie projektu przebudowy jeżeli jest wymagana.

Odpowiedź: Nie wchodzi w zakres postępowania.

Pytanie 4: Zgodnie z rysunkami nr 7.3 i nr 8 projektu wykonawczego należy wykonać sterowanie oświetleniem stadionu.

W związku z brakiem w przedmiarze robót pozycji dotyczących sterowania prosimy o informację, czy sterowanie oświetleniem jest przedmiotem postępowania. Prosimy o załączenie szczegółowego schematu sterowania oraz określenie ilości kabla YKSY 14x2.5 do ułożenia:

Odpowiedź: Sterowanie oświetleniem jest przedmiotem postępowania zgodnie z projektem i należy je wykonać. Należy uwzględnić układanie linii kablowej YKSY 14x2,5 dł. Ok. 400m oraz układanie rur osłonowych DVR 50 ok. 400m. Linie sterownicze układane są w tym samym wykopie co linie zasilające maszty. Schematy sterowania przedstawione są na rysunkach 7.1-7.4, przy czym dostawa rozdzielnic RSo jest realizowana w ramach oddzielnego postępowania, o którym mowa w pkt. ad. 1) i pkt. ad. 2) niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 5: Zgodnie z p. 5.3.1. SIWZ Zamawiający wymaga wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych, gdzie w zakres wchodziła budowa sztucznego oświetlenia za pomocą masztów oświetleniowych, a wartość robót związanych z budową sztucznego oświetlenia wyniosła nie mniej niż 600.000,00 zł dla każdego z zamówień. W związku ze specyfiką zamówienia w celu faktycznego potwierdzenia posiadanych zdolności technicznych wnosimy o zmianę zapisu na:

„5.3.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych, gdzie w zakres wchodziła budowa sztucznego oświetlenia (dostawa i montaż) za pomocą masztów oświetleniowych o wysokości minimum 35 m, a wartość robót związanych z budową sztucznego oświetlenia wyniosła nie mniej niż 600.000,00 zł dla każdego z zamówień”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że częściowo uwzględnia wniosek Wykonawcy (dotyczący zmiany postawionego warunku), jednocześnie dokonując zmiany postawionego warunku w sposób następujący.

W dniu 30.04.2019 r. dokonuje się zmiany treści ww. warunku:

Było:

„5.3.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

3030co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych, gdzie w zakres wchodziła budowa sztucznego oświetlenia za pomocą masztów oświetleniowych, a wartość robót związanych z budową sztucznego oświetlenia wyniosła nie mniej niż 600.000,00 zł dla każdego z zamówień.

Jest: „5.3.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych, gdzie w zakres wchodziła budowa sztucznego oświetlenia (dostawa i montaż) za pomocą co najmniej czterech masztów oświetleniowych o wysokości nie mniejszej niż 25 mb każdy, a wartość robót związanych z budową sztucznego oświetlenia wyniosła nie mniej niż 600.000,00 zł dla każdego z zamówień.”

II. Zmiana treści SIWZ i treści ogłoszenia

W związku z udzielonymi o odpowiedziach dokonuje się zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (w załączeniu) a dokonane zmiany/odpowiedzi należy traktować jako zmianę treści SIWZ.

III. Przedłużenie terminu składania ofert.

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, przesuwając termin składania ofert do dnia 08.05.2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 08.05.2019 r. o godz. 10.15. Z uwagi na dokonaną zmianę Wykonawcy obowiązani są dokonać zmiany treści ofert, w tym zmiany oznakowania kopert.

Zmianie ulega w tym zakresie treść SIWZ:

Było:

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.Miejsce i termin składania ofert:

a)miejsce składania ofert: **Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane, sekretariat,**

b)termin składania ofert: do dnia **06.05.2019 r.**, do godz. **10:00**

2.Miejsce i termin otwarcia ofert:

a)miejsce otwarcia ofert: **Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul Bronisława Czecha 1, sala konferencyjna w budynku biurowym.**

b)termin otwarcia ofert: w dniu **06.05.2019 r.** o godz. **10:15.”**

Jest:

„11. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

3. Miejsce i termin składania ofert:

c) miejsce składania ofert: **Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane, sekretariat,**

d) termin składania ofert: do dnia **08.05.2019 r.**, do godz. **10:00**

4. Miejsce i termin otwarcia ofert:

c) miejsce otwarcia ofert: **Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1, sala konferencyjna w budynku biurowym.**

d) termin otwarcia ofert: w dniu **08.05.2019 r.** o godz. **10:15."**

Pozostałe zapisy bez zmian. Wykonawcy winni uwzględnić treści odpowiedzi i zmian w treściach swoich ofert.

Otrzymują:

1 x Wykonawca

1 x BIP