

Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrk
ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk

Szczyrk, 25.04.2018

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrk
43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8
tel. 33/81-78-662, 33/81-78-441
NIP: 701-027-39-50

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
40-032 Katowice
ul. Dąbrowskiego 22

Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody

Na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016 r poz. 2134 z późn. zm.) zgłaszam prowadzenie działań polegających na przebudowie instalacji zaśnieżania wraz z instalacjami elektrycznymi usytuowanej w korycie potoku Dunacie na odcinku od pompowni TARTAK- Uzdrowiska do mety trasy FIS w m. Szczyrk, gm. Szczyrk, pow. bielski, woj. śląskie.

1. Lokalizacja planowanych działań (gmina, obręb, nr działek, kilometraż ciek):

Miejscowość: Szczyrk, gm. Szczyrk, obręb Szczyrk

Działki objęte działaniami:

4450, 4215/4, 4215/5, 4215/8, 4453/4, 4467/7, 4453/5, 4469, 5027, 4242/3, 4242/4, 4265/2, 4259/1, 4790, 4259/2, 4791, 4803, 4801, 5020/2, 4799/2, 4812, 4815, 4817, 4740, 5021, 4711, 4710, 4709.

2. Opis planowanych działań (rodzaj, zakres, sposób):

a/Zadanie inwestycyjne:

Przebudowie instalacji zaśnieżania wraz z instalacjami elektrycznymi usytuowanej w korycie potoku Dunacie na odcinku od pompowni TARTAK- Uzdrowiska do mety trasy FIS w m. Szczyrk, gm. Szczyrk, pow. bielski, woj. śląskie.

b/Charakterystyka planowanych robót:

Długość instalacji zaśnieżania- 795 m

c/Stan istniejący:

Instalacja wodna instalacji zaśnieżania tras narciarskich w COS-OPO w Szczyrk istnieje od 1997 roku, a jej stan techniczny jest zły i wymaga ona przebudowy.

d/ Planowany zakres robót obejmuje wykonanie wymiany rurociągu wysokiego ciśnienia wraz z instalacjami elektrycznymi w zakresie:

-wymiana istniejącego rurociągu stalowego Alveniusa Ø 219 PN 64 na rurociąg stalowy Ø273 PN 80 ,

-wymiana instalacji elektrycznych i sterowniczych w rurach ochronnych w tym :

a/montaż 2 rur ochronnych Ø 110 ,w których będą kable 2x4x1x"BIT POWER 1000"

b/montaż 1 rury ochronnej Ø 70 ,w której będzie kabel sterowniczy YKSY 11x2,5mm2

na długości ca 795 m – od pompowni TARTAK-UZDROWISKOWA do mety trasy FIS .

Instalacja usytuowana jest w korycie potoku Dunacie, które zabudowane jest żłobem kamienno – betonowym.

Prace będą wykonywane ręcznie bez wprowadzenia sprzętu mechanicznego do koryta potoku. Podczas prac będzie zachowana ciągłość przepływu w korycie potoku.

Materiały zastosowane do przebudowy instalacji zaśnieżania będą posiadały wymagane deklaracje zgodności.

UWAGI:

Odcinek rurociągu stalowego wraz z instalacjami prowadzony jest powierzchniowo w korycie częściowo umocnionego potoku a potem w wąwozie. Część instalacji na odcinku ca 130,0 m wykonana będzie w gruncie.

Instalacja powierzchniowa wymagać będzie kotwienia do gruntu za pomocą kotew stalowych lub mikropali co zostanie uwzględnione w oddzielnej dokumentacji projektowej.

3. Termin prowadzenia działań:

Planowany termin realizacji: 2018-2019r

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno –wysokościowa – skala 1:500-2egz.
2. Wypisy z rejestru gruntów
3. Wypis i wyrys z MPZP Gminy Szczyrk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centralny Ośrodek Sportu-
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrk


Grzegorz Furczyk

Otrzymuj:

1xadresat

1xa/a