

ZTT.230.12.PG.2019

Spała 2019-08-06

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**W postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO**

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: **energetycznego zabezpieczenia** uroczystości **Dożynek Prezydenckich Spała 2019 w dniach 14-15.09.2019r.**

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i zapewnienie eksploatacji tymczasowej instalacji energetycznej zasilającej stoiska wystawiennicze i estradowe na terenie COS OPO Spała oraz w centrum Spały.

**I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:**

**A. Teren COS OPO Spała:**

1. Zasilanie sceny głównej na stadionie: (nagłośnienie, oświetlenie sceny, zasilanie sprzętu transmisyjnego TV, ekran LED)
  - Szacunkowe zapotrzebowanie mocy: ok. 130 kW, zasilanie z dwóch punktów: 1- z rozdzielni zewnętrznej przy boisku plażowym, odległość ok. 130m, 2- ze słupa oświetleniowego z tyłu za sceną.
  - Rozdzielnica do zasilenia sceny powinna być wyposażona : 1 gniazdo 125A/400V, 1 gniazdo 63A/400A, 2 gniazda 32A/400V, 2 gniazda 16A/400V; gniazda 230V – min 5 szt. Zasilanie należy doprowadzić również do namiotu-zaplecze sceny (oświetlenie, zasilanie gniazd 230V)
2. Wykonanie instalacji zasilającej stoiska wystawiennicze na stadionie:
  - 20 stoisk wystawienniczych, na każdym stoisku co najmniej: 2 gniazda 230V – max 3,5 kW, 1 gniazdo 16A/400V. Zasilanie należy doprowadzić z rozdzielnic zewnętrznej na stadionie, odległość ok. 60m.
  - zasilanie małej sceny na stadionie dla potrzeb nagłośnienia i oświetlenia,
  - Dla każdego stoiska należy zastosować osobną rozdzielnicę z odpowiednimi zabezpieczeniami.
3. Zasilanie 25 stoisk Krajowej Izby Produktu Regionalnego na drodze obok stadionu oraz stoiska promocyjnego KOWR: na każdym stoisku co najmniej: 2 gniazdo 230V – max 3,5 kW. Zasilanie należy doprowadzić z rozdzielnic: przy domku klubowym, przy hali do gier plażowych, w terenie przy stadionie. Do stoisk przewidzieć dodatkowo 2 rozdzielnice z gniazdami 32A/400V.



COS  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spale  
COS-OPO w Szczyrk  
COS-OPO w Wałczu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wątu Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławów ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00



4. Zasilanie placu zabaw dla dzieci na stadionie – nadmuchiwane balony, zjeżdżalnie itp. urządzenia zabawowe dla dzieci, różne stoiska promocyjne, łącznie ok. 8 stoisk (urządzeń). Zasilanie: z instalacji oświetleniowej na słupach stadionu.
5. Teren Gościńca Prezydenckiego – stoiska gastronomiczne: Wykonanie instalacji zasilającej dla wystawców: 5 rozdzielnic zasilających wyposażonych: gniazdo 32A/400V, 16A/400V, 2 gniazda 230V; zasilanie z instalacji oświetleniowej na słupach stadionu lub z rozdzielnic zewnętrznej na stadionie przy wieży nagłaśniającej, odległość ok. 100m.
6. Demontaż instalacji po zakończeniu uroczystości, (od godz. 20.00 w niedzielę 15.09.), uporządkowanie terenu po instalacji i naprawa ewentualnych uszkodzeń w infrastrukturze inwestora.
7. Koszty zużycia energii na terenie COS OPO w Spale pokrywa Zamawiający.
8. Termin wykonania instalacji:
  - pkt 1-2: do godz. 14.00. w dniu 13.09.2019 (piątek),
  - pkt 3-5: do godz. 10.00. w dn. 14.09.2019 (sobota).

Powyższe godziny mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb wystawców biorących udział w dożynkach.

**UWAGA: na potrzeby ekip technicznych ustawiających stoiska wystawiennicze na płycie stadionu tymczasowe zasilanie należy wykonać najpóźniej do dnia 11.09 (środa) do godz. 20.00. (ok. 8 rozdzielni 230V).**

#### **B. Teren centrum Spały:**

Zasilanie na potrzeby dożynek należy doprowadzić ze stacji TRAFO przy ul. Wojciechowskiego, odl. ok. 300 m. Warunki przyłączenia – uzgodnić z OSD. Dopuszcza się również zastosowanie przewoźnych zespołów prądotwórczych.

#### **1. Scena:**

- Nagłośnienie: 40 kW złącze 63A zabezpieczenie C40A
- Oświetlenie: 80 kW złącze 63A zabezpieczenie C63A
- Telebim w tle sceny: 15 kW 32A

#### **2. Stoiska Gastronomiczno-Promocyjne (nowe miejsce):**

- ilość stanowisk promocyjnych Gmin Powiatu Tomaszowskiego – 15 (teren na mapie zaznaczony na żółto)
- łączne zapotrzebowanie w energię elektryczną około 30 kW (230/380 V)
- miejsca przyłączy jak na mapie
- energia elektryczna na potrzeby stoisk w czasie dożynek winna być zabezpieczona od godz. 7.00 14 września 2019r. do godz. 5.00 16 września 2019r.
- jeśli energia będzie dostarczona za pomocą agregatów prądotwórczych, szczególną uwagę należy zwrócić na ich usytuowanie (uzgodnić z organizatorem).

#### **3. Stoiska Promocyjne Powiatu Tomaszowskiego:**

- planowane stoiska w ilości 30szt. w tym 5 gastronomicznych – zapotrzebowanie na energię elektryczną – przyłącza doprowadzone do stoisk ok. 80 kW (230/400V)
- energia elektryczna na potrzeby stoisk w czasie dożynek winna być zabezpieczona od godz. 7.00 14 września 2019r. do godz. 5.00 16 września 2019r. (dotyczy również oświetlenia terenu)
- na mapie przedstawiono przykładowe przyłącza energetyczne do stoisk
- dodatkowo teren winien być oświetlony przynajmniej w trzech nieoświetlonych miejscach oraz w dwóch namiotach przy scenie, w WC – VIP przy scenie

#### **4. Stoiska handlowe Gminy Inowłódz.**

- Lokalizacja jak na załączonej mapie: alejka główna i za turbiną w kierunku OPO COS Sp. z o.o.
- Energia elektryczna 230/400V.
- Ul. Krótka wykonana jest z kostki brukowej, nad ulicą musi być wykonane napowietrzne przejście.
- Ilość stanowisk handlowych – około 50;

#### **Uwaga:**

1. **Wykonanie zasilania centrum Spały ze stacji TRAFO oraz rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej wykonawca musi uzgodnić z operatorem systemu dystrybucyjnego,**
2. W cenie oferty należy uwzględnić koszty uzgodnień i zużycia energii.
3. Jako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się zastosowanie przewoźnych zespołów prądotwórczych (agregatów). Agregaty nie mogą powodować hałasu dla otoczenia, rozlokowanie agregatów- uzgodnić z przedstawicielem Starostwa Powiatowego.
4. Energia elektryczna na potrzeby stoisk w czasie dożynek winna być zabezpieczona od godz. 7.00 7.00 14 września 2019r. do godz. 5.00 16 września 2019r (dotyczy również oświetlenia terenu).

#### **II. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM INSTALACJI:**

1. Kable zasilające ułożone na drogach i w miejscu ruchu pieszych muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłego nadzoru nad pracą instalacji, natychmiastowej reakcji w przypadku jakiegokolwiek zakłócenia.
3. Do prac przy wykonywaniu instalacji oraz do jej nadzoru wykonawca zobowiązany będzie zaangażować wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia, w tym zapewniony dozór przez osoby z uprawnieniami energetycznymi D.
4. Wykonawca musi dysponować niezbędnymi materiałami do wykonania ewentualnych dodatkowych przedłużaczy lub rozdzielnic bądź doraźnego dostosowania instalacji w razie potrzeb wystawców.
5. Przed przekazaniem instalacji do użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać inwestorowi oświadczenie, że instalacja została wykonana zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami bhp oraz że może być bezpiecznie użytkowana.

#### **III. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW:**

1. Wykonawcy składający ofertę na wykonanie usługi muszą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 usługi o podobnym charakterze, tj. zabezpieczenie energetyczne dowolnych imprez o charakterze masowym (kulturalnych, sportowych, religijnych itp.)
2. Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 osobami posiadającą uprawnienia energetyczne D.

#### **IV. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**




1. Ofertę na wykonanie usługi należy przestać do Ośrodka pisemnie, faksem lub pocztą e-mail na adres [sekretariat.spala@cos.pl](mailto:sekretariat.spala@cos.pl) w terminie do dnia **13.08.2019r.** W ofercie należy przedstawić:
  - proponowaną cenę ryczałtową za wykonanie całości usługi objętej zamówieniem,
  - dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie, np. referencje.
  - Uprawnienia energetyczne D osób które będą nadzorować zabezpieczenie obsługi energetycznej.
2. **W ofercie należy wskazać, z jakiego źródła wykonawca zabezpieczy dostawę energii elektrycznej na terenie miejscowości Spala, z lokalnej sieci energetycznej (stacja TRAFO) czy z innego - np. zespół prądotwórczy.**
3. Jako najkorzystniejsza wybrana będzie oferta z najniższą ceną spośród tych wykonawców, którzy wykażą spełnianie warunku wymaganego doświadczenia.
4. Na wykonanie usługi zostanie zawarta pisemna umowa.
5. Płatność za wykonaną usługę: przelewem w terminie 30 dni.

Osoba do kontaktu: Piotr Gładysz t. 607-511-345 .

W niniejszym postępowaniu oszacowana przez Zamawiającego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro, dlatego postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art.4 ust. 8 ustawy. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie. **Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.**

Załącznik:

- Plan graficzny Dożynek
- Wzór umowy

  
**DYREKTOR**  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
**Waldemar Wendrowski**

  
**KIEROWNIK**  
Dział Techniczny i Inwestycyjnego  
Centralny Ośrodek Sportu –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
**Piotr Gładysz**