

ZTT.222.36.PG.2019

Spała 19.08.2019r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**NA MODERNIZACJĘ SZAFY STERUJĄCEJ**  
**W postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO**

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na modernizację **szafy sterującej Grundfos Delta M6** w kotłowni COS OPO w Spale.

**1. Stan istniejący.**

Sterowanie pompami c.o. reguluje standardowa szafa produkcji Grundfos Delta M6 – rok budowy 1995r. Zamawiający jest w posiadaniu schematu elektrycznego szafy. Obecnie istniejący układ sterowania [uszkodzony] sterował pracą pomp pod kątem utrzymania stałego ciśnienia różnicowego na wyjściu z węzła cieplnego z kotłowni [utrzymywana wartość ciśnienia wynosiła ok. 1,26 bara]. Stabilizacja ciśnienia realizowana była w oparciu o falownik 7,5kW, 3x 400Vac i dotychczas w zależności od potrzeb drugą pompę [sterowanie on/off]. Wartość różnicy ciśnienia mierzył czujnik różnicy ciśnień z kapilarami. Poprzez wprowadzanie zmian na dołączonym panelu sterowniczym z wyświetlaczem LCD możliwa była zmiana pracy układu sterowania.

Właśnie panel sterowniczy uległ uszkodzeniu i węzeł pracuje poprzez włączenie ręczne jednej lub dwóch pomp. Również wcześniej wymieniane były styczniki w szafie. Na panelu również pojawiały się alarmy i była możliwość zmiany stabilizowanego ciśnienia.

Zamawiający przewiduje wykonanie modernizacji istniejącej szafy z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności – wymianę uszkodzonych elementów sterowania. Przedmiotem oferty ma być modernizacja układu sterowania 2 pomp [7,5 kW, 3 x 400Vac] [praca równoległa].

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Szczegółową diagnozę i ustalenie sposobu modernizacji szafy,
- 2) Modernizację szafy- wymianę uszkodzonych elementów sterowania w sposób zapewniający dotychczasową funkcjonalność urządzenia.

**2. Przygotowanie oferty.**

- 1) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej po telefonicznym uzgodnieniu- Zdzisław Leśniewski, tel. 693 055 422.



**COS**  
**COS-OPO w Giżycku**  
**COS-OPO w Spale**  
**COS-OPO w Szczyrk**  
**COS-OPO w Walczu**  
**COS-OPO w Zakopanem**  
**COS-OPO we Władysławowie**

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Piłkarska 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

2) W ofercie należy przedstawić opisowy sposób modernizacji tablicy – proponowane rozwiązania.

3) Ofertę na wykonanie zamówienia należy przesać pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: [sekretariat.spala@spala.cos.pl](mailto:sekretariat.spala@spala.cos.pl) w terminie **do 27.08.2019r.**

W ofercie należy podać proponowaną cenę ryczałtową za wykonanie całego zakresu zamówienia.

### 3. Istotne warunki udzielenia zamówienia:

- 1) Wymagany termin wykonania robót: do **30.09.2019.**
- 2) Na wykonane zamówienie wymagana jest gwarancja jakości na okres min 24 miesięcy.
- 3) Zamawiający dokona wyboru oferty kierując się kryterium ceny oraz oceną technicznych rozwiązań proponowanego systemu.
- 4) Na wykonanie robót zostanie zawarta pisemna umowa.
- 5) Płatność przelewem w terminie do 30 dni.

Osoba do kontaktu: Zdzisław Leśniewski, tel. 693 055 422.

Załączniki:

- foto szafy- widok ogólny,
- foto szafy- rozmieszczenie sterowników

W niniejszym postępowaniu oszacowana przez Zamawiającego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, dlatego postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art.4 ust. 8 ustawy. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie. **Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.**

  
Dział Techniczny-Inwestycyjny  
Centralny Ośrodek Sportu –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
Piotr Gładysz

  
DYREKTOR  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
Waldemar Wendrowski











