

DPZ.261.90.EW.2019

Spała dnia 13.11.2019.

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ POKOI MIESZKALNYCH
W INTERNACIE SPORTOWYM CHAMPION - ZP15/2019**

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na przebudowę pokoi mieszkalnych została odrzucona oferta złożoną przez: **Zakład Remontowo-Budowlany LASOTA sp. j. Jacek Lasota, Jakub Lasota, Bartłomiej Lasota** 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Ul. Barlickiego 2 na podstawie art. art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści siwz.

Uzasadnienie: po zbadaniu dokumentów przedmiotowych złożonych przez Wykonawcę stwierdzono, że materiały oferowane przez Wykonawcę do wbudowania w internacie nie odpowiadają wymogom Zamawiającego opisanym w dokumentacji projektowej, a w szczególności:

- 1) Zaoferowane winylowe panele podłogowe nie spełniają wymagań projektowych ponieważ:
- Wymagano paneli w klasie użytkowej 33, oferowany panel posiada klasę 21, a więc przeznaczony jest do zastosowania domowego o niskim natężeniu ruchu. Wymagane były panele o przeznaczeniu dla obiektów użyteczności publicznej, a oferowany wyrób nie spełnia tych wymagań.
 - Grubość panela powinna wynosić co najmniej 4,5mm, natomiast oferowany panel ma grubość tylko 1,8mm.
- 2) Zaoferowane drzwi wewnętrzne (korytarzowe) nie spełniają wymagań projektowych ponieważ:
- W dokumentacji wymagane były drzwi z okleiną HPL, krawędzie zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy wzmocnione. Oferowane skrzydła drzwiowe nie posiadają zabezpieczeń krawędzi ze stali nierdzewnej, wykończone są gorszej jakości okleiną HDF, nie posiadają zawiasów wzmocnionych.

Powyższe różnice w sposób jednoznaczny dowodzą niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy pzp.



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

2. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp, ponieważ w postępowaniu nie złożonej żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która została odrzucona. W takiej sytuacji postępowanie należy unieważnić na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp.

Komisja Przetargowa:

P.Gładysz

E.Wolan

M.Łaska

R.Kwiatkowski

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale

Włodzisław Wondrowski