

ZAŁĄCZNIK A8- WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRZEGLĄDÓW

Wydajność hydrantów: zgodnie z protokołem pomiaru – zgodnie z PN.

Posiadanie potwierdzeń dotyczących aktualnego badania i sprawności niżej wymienionych instalacji oraz sprzętu p.poż.:		
a	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego data ostatniej aktualizacji	Aktualne do - Czerwiec 2020 r.
b	Instalacja elektryczna (w tym w zakresie rezystancji) data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi	Aktualne do - Listopad 2020 r.
c	Instalacja odgromowa data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi	Aktualne do - Listopad 2020 r.
d	Sprzęt p.poż.: data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi	Aktualne do - Maj 2020 r.
e	Instalacja kominowa i wentylacyjna data ostatniego badania wynik/ewentualne uwagi	Aktualne do – Maj 2020 r.

1.Hydranty wewnętrzne - 35 szt. średnia wydajność wody 1,06 dm³/s ; średnie ciśnienie: 0,27 MPa.

2.Hydranty zewnętrzne – 6 szt. średnia wydajność wody 10,6 dm³/s ; średnie ciśnienie: 0,28 MPa.