

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu działając, jako zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na dostawę dwóch wymienników pojemnościowy c.w.u. 1000 l każdy

I: ZAMAWIAJĄCY

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU,

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99

78-600 Wałcz

KRS 0000374033, REGON 142733356-00028, NIP 7010273950

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dwóch wymienników pojemnościowych c.w.u. 1000 L

II.1.1) Rodzaj zamówienia: Dostawa.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę dwóch wymienników pojemnościowy c.w.u. 1000 zgodnie ze specyfikacją stanowiącą **załączniki nr 2**.

II.1.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: do 30.04.2020.

III: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

IV: KRYTERIA OCENY OFERT

1. Najniższa cena – wartość procentowa kryterium = 100%

V: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zamówienia: <http://bip.cos.pl/bip/>

VI: Termin składania ofert: **10.04.01.2020 godzina 10:00**,

VII: Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VIII: Oferty opracowane na podstawie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1), proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: przetargi.walcz@cos.pl i sekretariat.walcz@cos.pl.

Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na adres zamawiającego i opisać: „**dostawa wymienników pojemnościowych na c.w.u.**”.

Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę kierować na adres wieslaw.skrzypiec@cos.pl, tel. 693903496

XI: Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym opisie przedmiotu zamówienia i arkusz kalkulacyjny – stanowiącym **załączniki nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

X: Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

XI: **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.**

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Zdzisław Ryder

FORMULARZ OFERTOWY**1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al. Zdobywców
 Wału Pomorskiego 99; 78-600 Wałcz; NIP: 701-027-39-50; REGON: 142733356-00028; KRS:
 0000374033;

2. DANE OFERENTA

Nazwa Wykonawcy składającego ofertę	
Adres	
Telefon kontaktowy (umożliwiający kontakt bezpośredni)	
Faks	
E-mail	
Nr NIP	
Nr REGON	

3. OFERTA

1. W odpowiedzi na **zapytanie ofertowe z dnia2020 r.** w sprawie „dostawa
 wymienników pojemnościowych na c.w.u.”, oferuję należyte wykonanie zamówienia za cenę:

Cena brutto:
 (słownie:)

Cenę netto:
 (słownie:)

Cena zawiera podatek VAT(%) tj. kwotę.....
 (słownie.....)

2. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ZAPYTANIU
 OFERTOWYM, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. OŚWIADCZAMY, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

4. POTWIERDZAMY, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego
 samego postępowania.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym
 i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

6. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. OŚWIADCZAMY, że w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu
 ofertowym.

8. AKCEPTUJEMY, że termin płatności za wykonany przedmiot umowy, zrealizowany zgodnie z
 wymogami Zamawiającego, wynosi 30 dni licząc od dnia przyjęcia faktury wystawionej przez
 Wykonawcę.

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze
 strony Wykonawcy będzie podpisana przez:

.....
 (podać imiona i nazwiska oraz stanowiska)

należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na konto:

.....
(podać nazwę Banku i numer konta)

11. KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko, nazwa firmy :

.....
Adres:

.....
Telefon: Faks:

.....
(data)

.....
(Podpis Wykonawcy)

.....
Pieczęć i podpis

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wymienników pojemnościowych c.w.u., pionowych, z dwiema węzownicami spiralnymi, emaliowane, w izolacji z rozbieralnego polistyrenu, bez grzałki.

Pojemność	1000 l
Wlot zimnej wody	G 1 1/2"
Wylot ciepłej wody	G 1 1/2"
Zasilanie węzownicy dolnej	G 1 1/2"
Zasilanie węzownicy górnej	G 1"
Powrót z węzownicy dolnej	G 1 1/2"
Tuleja na czujnik temperatury	G 1/2"
Króciec recyrkulacji	G 3/4"
Odpowietrzenie	G 3/4"
Anoda magnezowa	tak
Termometr	tak
Węzownica górna pojemność	7,9
Węzownica dolna pojemność	30,4 l

średnica wraz z izolacją nie większa niż 1010 mm

Maksymalna temperatura i ciśnienie 95°C/8 bar

Maksymalna temperatura i ciśnienia węzownic 95°C/6 bar

Ocieplenie - styropian

Obudowa - skay

Zabezpieczenie zbiornika - emaliowany

Zbiorniki muszą posiadać niezbędną dokumentację na potrzeby UDT