



Inwestor	Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie , ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo			
Przedmiot	Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa oraz nadbudowa internatów sportowych D i E w Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie			
Temat	Wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan klifu – Budynek D			
Adres inwestycji	84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52, działka nr ewid. 173/3, 174/1 obręb 02 Władysławowo			
Branża	konstrukcja, architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne			
Nr projektu	097_COS_WŁADYSŁAWOWO			
Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii robót	71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71335000-5 Badania inżynieryjne 71351100-4 Usługi przygotowania i analizy podłoża 71351200-5 Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze 71510000-6 Usługi badania terenu			

str.	2	Przebudowa oraz nadbudowa internatów sportowych D i E w COS OPO we Władysławowie	
rew.	2		
nr projektu	097	Wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan klifu – Budynek D	


2	Opis	06.2018
Rew.		Data

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie

	Przebudowa oraz nadbudowa internatów sportowych D i E w COS OPO we Władysławowie	str.	3
		rew.	2
	Wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan klifu – Budynek D	nr projektu 097	


1	WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA STAN KLIFU	5
1.1	Przedmiot, zakres i cel opracowania	5
1.2	Podstawa opracowania	5
1.3	Analiza	5

2	Opis	06.2018
Rew.		Data

str.	4	Przebudowa oraz nadbudowa internatów sportowych D i E w COS OPO we Władysławowie	
rew.	2		
nr projektu	097	Wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan klifu – Budynek D	

2	Opis	06.2018
Rew.		Data

Niniejszy dokument jest własnością EC INDUSTRIA i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany ani udostępniany stronie trzeciej dla celów innych niż opisane w umowie

	Przebudowa oraz nadbudowa obiektów sportowych D i E w COS OPO we Władysławowie	str.	5
		rew.	2
	Wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan klifu – Budynek D	nr projektu 097	

1 WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA STAN KLIFU

1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan klifu - budynek E znajdującego się przy ul. Żeromskiego 52 we Władysławowie w związku z planowaną przebudową oraz nadbudową budynku.


1.2 Podstawa opracowania


- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Mapa zasadnicza z dnia 10.04.2018 r. nr 2948/2018
- Wykonana inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna
- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża BG/831/2018 z kwietnia 2018 r.
- Wykonana ekspertyza stanu technicznego
- Wykonana dokumentacja zdjęciowa
- Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji
- Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne, zasady ogólne
- Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
- Sposoby ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze polskiego wybrzeża Bałtyku Raport dr Tomasz Łabuz

1.3 Analiza

Na podstawie odbytej wizji lokalnej nie stwierdzono erozji klifu na, którym zlokalizowana jest inwestycja. Historycznie nie jest to klif aktywny. W związku z tym oraz z uwagi na lokalizację budynku w znacznej odległości od krawędzi klifu przyjęto, że budynek nie jest zlokalizowany na podłożu dynamicznym. Budynek jest zlokalizowany poza obszarem klinu odłamu gruntu. Z tego względu oraz ze względu na to, iż planowana przebudowa oraz nadbudowa będzie zajmować ten sam obszar terenu, który obecnie jest zajmowany przez budynek planowane przedsięwzięcie nie ma negatywnego wpływu na stan klifu.

2	Opis	06.2018
Rew.		Data

str.	6	Przebudowa oraz nadbudowa obiektów sportowych D i E w COS OPO we Władysławowie	
rew.	2		
nr projektu 097	Wpływ planowanego przedsięwzięcia na stan klifu – Budynek D		



Opracował:

mgr inż. Krzysztof Holwek
Upr. nr LOD/1741/PWOK/11

2	Opis	06.2018
Rew.		Data