

Łódź, dnia 31 stycznia 2013 r.



**Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi**

WZ – 5595-15/13

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej dotyczącej warunków bezpieczeństwa pożarowego dla inwestycji: przebudowa istniejącej hali sportowej COS-OPO w Spale” opracowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Tomasza Błazejewskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Zbigniewa Ścibiorka w zakresie niespełnienia przepisów techniczno budowlanych i dotyczącej zaakceptowania rozwiązań technicznych rekompensujących pozostawienie w obiekcie:

- 1) nieznacznego przekroczenia wysokości budynku pod względem klasyfikacji z budynku niskiego do średniowysokiego,
- 2) strefy pożarowej o powierzchni 10.140 m²,
- 3) długości przejścia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca przebywania ludzi w obszarze areny tj. z trybun od strony południowej bądź od strony północnej – przejścia ewakuacyjne wyznaczone z trybun przy rozdziale strumieni ewakuacyjnych w dwóch kierunkach, wynoszącej do 56 m,
- 4) szerokości spoczników międzypiętrowych w klatkach schodowych prowadzących z pierwszego piętra wynoszących 145 cm,
- 5) zawężenia na niewielkim odcinku dwóch przejść komunikacyjnych w obszarze trybuny antresoli do 66 cm,
- 6) zawężonego pasa ściany oddzielenia ppoż. na łączniku z budynkiem bieżni rozgrzewkowej o długości 186 cm

z określonymi następującymi wskazaniem:

- 1) wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona pełna, z liniami sygnałowymi z monitoringiem do PSP,