

Spała 24.07.2026.

Znak sprawy: SP.ZTT.211.13.2026.SD

### **WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**Na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w internacie Junior w COS-OPO w Spale**

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale informuje, że do zapytania ofertowego z dnia 14.07.2026 na **wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w internacie Junior w COS-OPO w Spale** wprowadza następujące wyjaśnienia /odpowiedzi na pytania:

- skąd będą zasilane nowe pkt elektryczne?
- gdzie ma zostać podłączona nowa instalacja strukturalna?

#### **Wyjaśnienie:**

Zakres remontu ww. instalacji obejmuje wyłącznie doprowadzenie instalacji z istniejących obwodów w pomieszczeniach do nowych punktów- nowych floorboxów (puszki podłogowe) planowanych w pomieszczeniach. Do obwodów zasilających rolety elektryczne również należy wykorzystać istniejące obwody w pomieszczeniach. Nowe gniazdo komputerowe w sekretariacie- również z istniejącej instalacji (przedłużenie) w pomieszczeniu. **Nie przewiduje się prowadzenia nowych obwodów z rozdzielni elektrycznej ani z serwerowni.**

Wszystkie pozostałe zapisy podane w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian

**Artur Kozłowski**  
**Dyrektor**  
**COS OPO w Spale**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym