

Spała, 26 czerwca 2026 r.

Znak sprawy: SP.ZTT.2130.1.2026.PG

WYKONAWCY – UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na wykonanie prac remontowych w obrębie Hali Sportów Walki w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

W odpowiedzi na zgłoszone pytania dotyczące wskazania rodzaju i przekroju kabla zasilającego nowoprojektowaną rozdzielnię dodatkową w magazynie oraz miejsca prowadzenia trasy kablowej i miejsce przyłączenia zasilania do nowej rozdzielni, Zamawiający wyjaśnia:

- Zasilnie nowej rozdzielni magazynowej należy włączyć w szafie rozdzielczej w stacji SO-1,
- Przebieg kabla: z rozdzielni SO-1 przez rozdzielnię użytkowaną przez PGE, pomieszczenie wentylatorni do pomieszczenia magazynowego; kabel ułożyć w istniejącym korycie.
- Przewód typu YKY, przekrój 5 x 6mm², długość przyłącza ok. 35m.

Artur Kozłowski
DYREKTOR
COS OPO w Spale
/podpisano
kwalifikowanym podpisem elektronicznym /