

Spała, 17.06.2026.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wymianę opraw oświetleniowych na hali sportowej treningowej
w postępowaniu o wartości poniżej 170 tys. zł

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na **wymianę opraw oświetleniowych na hali sportowej treningowej** w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Stan istniejący:

Obecnie w hali jest 7 rzędów opraw, po 10 w każdym rzędzie (70 opraw świetlówkowych Philips THB375 3xTL-D58W).

Wymiary hali w osiach konstrukcyjnych wynoszą;

- szerokość: 21,00 m
- długość: 30,00 m
- wysokość: 7,65 m

Oprawy zamontowane są do konstrukcji sufitu podwieszanego.

Brak stropu nad sufitem podwieszanym. Konstrukcja sufitu podwieszanego przymocowana jest do belek stalowych.

Zakres planowanych robót:

1. Zakres zamówienia przewiduje demontaż i utylizację lamp oświetleniowych obecnie zainstalowanych oraz montaż nowych 28 opraw LED LumiPro6 200W 170lm/W – **nowe oprawy przekazuje COS-OPO w Spale.**
2. Opracowanie sposobu montażu nowych opraw do konstrukcji sufitu podwieszanego.
3. Podczas wymiany opraw należy jednocześnie zamontować kasetony o grubości 5 cm w miejscach po zdemontowanych oprawach.

Obowiązki wykonawcy:

- Demontaż i utylizacja zdemontowanych opraw – 70 szt.
- Opracowanie montażu nowych opraw do konstrukcji belek stalowych i sufitu podwieszanego
- Montaż nowych opraw – 28 szt.
- Podłączenie nowych opraw do istniejącej instalacji elektrycznej.

- Uzupelnienie kasetonów w miejsca zdemontowanych opraw.
- Wykonanie robót wysokościowych wyłącznie z użyciem rusztowania.
- Zabezpieczenie podłogi sportowej przed uszkodzeniem.
- Sporządzenie wykresu natężenia oświetlenia.
- Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prawidłowość montażu i bezpieczeństwo.
- Protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie/wyłączniki różnicowoprądowe).
- Protokół pomiarów rezystancji izolacji przewodów.
- Protokół odbioru końcowego robót.
- Inwentaryzacja powykonawcza (schematy z naniesionymi nowymi oprawami)
- Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia (luksomierzem).
- Dokumentacja utylizacji starych opraw (jeśli dotyczy).

Składanie ofert.

- 1) Podmioty zainteresowane zamówieniem zapraszamy do złożenia oferty w terminie do **dnia 29.06.2026 r.**
- 2) Ofertę należy przestać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.spala@cos.pl
- 3) W ofercie należy podać wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Istotne warunki udzielenia zamówienia:

- 1) Z uwagi na brak pełnej dokumentacji obiektu Zamawiający wymaga wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
- 2) Wymagany termin wykonania Zamówienia: **do dnia 15.09.2026r.**
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji w wybranym Wykonawcą, w tym składania dodatkowych wyjaśnień.
- 4) Płatność przelewem w terminie do 30 dni,
- 5) Na wykonanie Zamówienia zostanie zawarta pisemna umowa (wzór- zał. nr 2).
- 6) Osoby upoważnione do kontaktu:
Jerzy Mierzwa, tel. 607 503 927
Piotr Gładysz, tel. 607 511 345

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Projekt rozmieszczenia nowych opraw Dialux.
2. Plan instalacji oświetlenia.

3. Wzór umowy.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129).

Robert Papis

Zastępca Dyrektora

COS OPO w Spale

/podpisano

kwalifikowanym podpisem elektronicznym /