

Spała, 10 sierpnia 2026 r.

Znak sprawy: SP.ZTT.211.12.2026.MZ

WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Na wykonanie remontu budynku portierni w COS-OPO w Spała

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spała informuje, że do zapytania ofertowego z dnia 04.08.2026 na **wykonanie remontu budynku portierni** wprowadza następujące zmiany i wyjaśnienia /odpowiedzi na pytania:

1. Rezygnuje się z wymiany płytek ceramicznych w toalecie, zamiennie należy wykonać:
 - a) wymiana pojedynczych uszkodzonych płytek ściennych na nowe (20x 25cm), materiał powierzy Zamawiający, ogólna ilość ok. 1m²
 - b) odnowienia fug i gruntowne oczyszczenia istniejącej ceramiki ściennej i podłogowej.
2. W zakresie podłóg przewiduje się wymianę płytek w całym korytarzu (pom. 3 i 4) oraz wymianę paneli podłogowych w pomieszczeniu nr 1 (panele o podwyższonym współczynniku ścieralności).
3. Rezygnuje się z wymiany drzwi do pomieszczenia w którym znajdują się bankomat. Zakres robót do wykonania: malowanie istniejących drzwi antywłamaniowych w kolorze przewidzianym dla pozostałej stolarki drzwiowej.
4. Zamawiający odstępuje od wymiany stolarki drzwiowej pomiędzy pomieszczeniami 3 i 4, zamiennie należy wykonać: demontaż drzwi wraz z demontażem ościeżnicy, obrobienie tynkiem fragmentów ścianki działowej po zdemontowanej ościeżnicy.
5. Zamawiający odstępuje od wymiany metalowych ościeżnic w sanitariatach (zbyt duże ryzyko uszkodzeń płytek), ościeżnice do czyszczenia i malowania farbą do metalu.
6. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne: do wymiany 3 szt, drzwi pełne płycinowe, konstrukcja ramowa, wypełnienie z płyty MDF, wykończenie folią Fresh, ościeżnica stała.
7. W tabeli nr 4 opisu technicznego robót wykreśla się pkt 3, 7, 8 i 11
8. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. **12.08. 2026 do godz. 10.00.**

Artur Kozłowski
Dyrektor COS OPO w Spała

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/